SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTROL

Asunción, 28 de Septiembre de 2020

Señores
Universidad Nacional de Asuncion
Facultad de Ciencias Médicas
Departamento técnico y de mantenimiento
Presente

Periodo: Mes de Junio/2020. Orden de compra Nº 88.367

De nuestra Consideración:

Por la presente le informamos que se han realizado los trabajos correspondientes al servicio de mantenimiento general del sistema electrónico inteligente de detección de incendios del nuevo Hospital de Clínicas, conforme a las especificaciones.

Especificaciones Técnicas:

Ítem	Descripción Informe Técnico
1	Mantenimiento General del sistema electrónico de incendio Inteligente – Edificio NHC
1.1	Central de incendios chequeo y limpieza de equipos y sensores de humo, limpieza y ajuste de señales.
1.2	Detectores termovelocimetricos chequeo y limpieza de detectores termovelocimetricos de temperatura y cambio de los dañados.
1.3	Conductores chequeo reparación y/o sustitución de montantes y electroductos sobre posibles deterioros a causa de humedad u otras causas.
1.4	Alarmas audiovisuales – Pulsadores Manuales Energía Nominal y auxiliar mantenimiento limpieza y ajuste de pulsadores manuales. Mantenimiento de fuentes de energía nominal y auxiliar central.
2	Mantenimiento y reparación de equipos contra incendio Mantenimiento y reparación de todos los equipos contra incendio incluye cambio de placa principal, detectores de humo calor, pulsadores manuales, sensores de alarmas audiovisuales.

Sin otro particular aprovecho para saludarle muy atentamente.

Walberto Chavez
S&C Ingeniería S.R.L.

Arq. María Cristina Ortiz Ayala
Jefe
Dpto. Técnico y Mantenimiento
F.C.M. / U.N.A.

Av. Republica Argentina Nº 1926 – Tel/Fax: 601 754 – E-mail: syc@syc.com.py

31 Cheque. Transferencia Bancaria.
32 Recibo de Dinero
Observación: Monto:
Nº Fe Al M&