Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010079

Fecha: As 20-05-21

Solicitante: A. Africa Oceanía piso 7

Cliente: M. B. E

Cód. Patrimonial: 04-05-06-0124/00

Dirección: Palma y 14 de mayo

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
24.000	split	220v	6,24	20c°	10c°	270	75(6)

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

A.A split de 24.000 Btu/h marca VCP
Mantenimiento preventivo

Conforme Cliente

Firma

Nombre Guido Tarrido

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
OFICINA DE ENLACE CON EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010078

Fecha: As 20-05-21

Solicitante: Política Bilateral piso 7

Cliente: M. R. E

Dirección: Palma y 14 de mayo

Cód. Patrimonial: 02-01-14-0823/06

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
60.000	contal	380V	9,21	20C°	10C°	276	70

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

A.A contal de 60.000 Btu/h marca TEM
Mantenimiento preventivo

Conforme Cliente

Firma

Nombre

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA BILATERAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010075

Fecha: 20/05/2021 Solicitante: Asuntos Ambientales

Cliente: M.R.E piso 8

Dirección: Palma y 14 de mayo Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
24.000	split	220v.	7,2A	20°C	10°C	280	88

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

A.A split de 24.000 Btu/h marca comfaistar
Mantenimiento preventivo
X Carga de gas refrigerante

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Unidad de Asuntos Ambientales

Conforme Cliente

Firma

Nombre Lourdes Miranda

Técnico

Firma

Nombre Sergio Doré

Airmect

Nº 0010074

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: As-20-05-21 Solicitante: D. de America IV

Cliente: M. M. E piso 8

Dirección: Palma y 14 de mayo Cód. Patrimonial: 04-01-14-0835/06

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
60.000	central	380v.	9,2A	20°C	200	276 (6)	74 (6)

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

A.A central de 60.000 Btu/h marca FGM

Mantenimiento preventivo

Conforme Cliente

Firma

Nombre Rubén Saldivar

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA BILATERAL
DIRECCIÓN DE AMÉRICA

Técnico

Firma

Nombre Sergio Acevedo

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010068

Fecha: As 20-05-21 Solicitante: Cooperación Internacional piso 9

Cliente: M.R.E

Dirección: Palma y 14 de mayo Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
18.000	split	220V	7,2A	20°C	10°C	280	75 (6)

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

A.A split 18.000 BTU/h marca luxury
Mantenimiento preventivo
*Carga de gas refrigerantes

Conforme Cliente

Firma

Nombre Secretario Néstor Piñanez Quintana
Jefe
Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Dirección de Compras
Cooperación Internacional

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duró

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010076

Fecha: 20.05.2021 Solicitante: Asuntos Ambientales piso 8

Cliente: M.R.E

Dirección: Palma y 14 de mayo Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
12.000	split	220v.	4,2A	21C°	11C°	260	76(0)

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

A.A split de 12.000 Btu/h marca Electra
Mantenimiento
*Carga de gas

Conforme Cliente

Firma

Nombre Laurda Mirada

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Asuntos Ambientales

Airmect

Nº 0010069

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 20-05-21 Solicitante: Cooperación Internacional

Cliente: M. M. E piso 9

Dirección: Palma y 14 de mayo Cód. Patrimonial: 04-01-14-1386/13

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
18.000	split	220v.	6,2A	21°	10°	270	75 (6)

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

A.A split de 18.000 Btu/h marca MiDAs
Mantenimiento preventivo
* Carga de gas refrigerante

Conforme Cliente

Firma

Nombre Secretario Néstor Piñanez Quintana

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Dirección de Cooperación Internacional

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré