PODER JUDICIAL Circunscripción Judicial de Misiones	INFORME Nº2	Compromiso con la gente

San Juan Bautista, Misiones, 12 de Noviembre de 2021.-

SEÑORA
LIC. EMMA VALENZUELA VAZQUEZ
ADMINISTRADORA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES:

Me dirijo a Usted a los efectos de elevar a consideración el Presente Informe.

El cual se halla elaborado en base al Mantenimiento Correctivo realizado a los Acondicionadores de Aire, tipo Split de 12.000 BTU, correspondiente a la Secretaria del Juzgado de Ejecución, ubicada en el primer piso del local del Palacio de Justicia de San Juan Bautista. Se realizaron trabajos de:

- Sustitución y cambio de compresor.
- Gas Refrigerante R22
- Sustitución de capacitor para arranque de ventilador condensador.
- Sustitución de relé térmico para conexión con contactor
- Sustitución de relé de falta de fase para enclavamiento de compresor
- Sustitución de delay de arranque
- Sustitución de transformador de 24 VAC
- Sustitución de llave TM de 3x32 A
- Filtro de gas
- Sustitución de contactor
- Sustitución de correa para turbina del evaporador
- Rebobinado y cambio de rulemanes del ventilador condensador
- Sustitución de llave selectora de accionamiento
- Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, bandejas de drenaje

Los trabajos fueron realizados en forma y sin inconvenientes, por la empresa "JC SERVICIO TECNICO", adjudicada para realizar el Mantenimiento y Reparación de los Acondicionadores de Aire, correspondientes a los locales de la Circunscripción Judicial de Misiones, según Orden de Servicio Nº 33, por lo que es a entera satisfacción de la institución.

Es mi Informe.-

PODER JUDICIAL
SECCIÓN OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Misiones

Arq. Juana María G