Airmect

Nº 0010584

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 05-14-02-23 Solicitante: Dpto. de Mantenimiento 6piso Ed. Aeroport.

Cliente: Minist. de Relac. Exter.

Dirección: Palma c/ 14 de mayo Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	Mantenimiento y Reparación de Sistema Eléctrico.						

10 Tal.: 50x2 - 10.501 al - 11/2022

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Bandeja metálica con tapa para recorrido de Cable Eléctrico 30x10 cm. 250. Mano de Obra por colocación de bandeja por ml 250.
* Cable Eléctrico de 4mm 250 ml. Mano de Obra por colocación de Cable 250 ml.
* Tablero Eléctrico externo para 12 a 24 (polos). 1. Mano de Obra Colocación de Tablero Eléctrico externo para 12 a 24 llaves 1
* Llaves TM. tipo (europea) 3x32 amp. 10. Mano de Obra por sustitución de llaves termomagnéticas 10.
* Llaves TM. 1x32 amp 10. Mano de Obra por sustitución de llaves TM monopolares 10.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Tercer Secretario Oscar Zalazar
Jefe del Departamento de Mantenimiento y Servicios
Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dpto. Mantenimiento y Servicios
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Técnico

Firma

Nombre Jesús Cabrera