SERVICIO TÉCNICO J.C.
N. Javier Caballero P.
Técnico en Electromecánica
Instalación - Reparación - Mantenimiento
Acondic. de Aire (Individuales - Split - Centrales y Automóviles)
Congeladoras - Heladeras (Familiar y Comercial)
Cámaras Frigoríficas - Fabricadoras de hielo
Lavarropas Automáticas - Secarropas
Anexo: Rebobinado - Soldaduras - Electricidad
De La Conquista N° 1725 c/ Ruiz de Guzmán
Teletax: 900 155 - 0981 531 685
Lambaré - Paraguay

Lambaré, 14 de agosto del 2019.

Señores
Corte Suprema de Justicia. Circunscripción Judicial de Ñeembucú
Ref.: Contrato Nº 044/2018 "Mantenimiento del Sistema de Climatización del Palacio de Justicia de Pilar".
Presente

CONTROLADO

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, con la finalidad de presentarles informe técnico respecto a los trabajos realizados de mantenimiento al sistema de climatización y ventilación forzada (contrato Nº 044/2018) por el mes de Agosto/2019, 8º intervención.

INFORME

Se coordinó previamente con el fiscal de contrato y encargado de la sala de control, la realización de todas las tareas estipuladas para la 8° intervención según cronograma de trabajo (ver planilla de mantenimiento preventivo del sistema de climatización) coordinado por la responsable de la Sección de Servicios Generales de Circunscripción Judicial de Ñeembucú.

Unidades Enfriadoras de Agua (Equipos Chiller):

Presión a la entrada y salida., Limpieza de las serpentinas del condensador., Presión de refrigerante., Revisión del estado físico y de funcionamiento de contactores, relés, temporizadores, presostatos de alta y baja, válvulas de expansión, otros elementos de protección y maniobra., Limpieza general de los equipos.

UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE (UMA S):

Se realizó la: Limpieza de filtros de aire y ajuste de correa., Control del termostato y la válvula de tres vías., Revisión del estado de los calefactores eléctricos y contactores., Limpieza de todas las rejillas de los ductos de aire.

Fan Coil´s:

Se realizó: Limpieza de la bandeja colectora del agua de condensación., Revisión del estado de los calefactores eléctricos y contactores.

Lic. GUSTAVO RAMÓN PALMEROLA E.
Jefe de Sección Servicios Generales

PODER JUDICIAL - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ - SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

JUZGADO DE PAZ DE ISLA UMBU

Mantenimientos de Equipos Split
4 - Limpieza de filtros de aire., 4 - Limpieza de bandeja de condensado., 4 - Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador.

JUZGADO DE PAZ DE GENERAL DIAZ

Mantenimientos de Equipos Split
1 - Limpieza de filtros de aire., 1 - Limpieza de bandeja de condensado., 1 - Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador.

Mantenimientos de Equipos de Acondicionador de Aire de Ventana
2 - Limpieza de filtros de aire., 2 - Limpieza de bandeja de condensado., 2 - Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador.

SERVICIO TECNICO de N. JAVIER CABALLERO P. JC

SERVICIO TÉCNICO J.C.
N. Javier Caballero P.
Técnico en Electromecánica
Instalacion - Reparacion - Mantenimiento
Acondic. de Aire (Individuales - Split - Centrales y Automoviles)
Congeladoras - Heladeras (Familiar y Comercial)
Camaras Frigoríficas - Fabricadoras de hielo
Lavarropas Automaticas - Secarropas
Anexo: Rebobinado - Soldaduras - Electricidad
De La Conquista N° 1725 c/ Ruiz de Guzman
Telefax: 900 155 - 0981 531 685
Lambaré - Paraguay

JC

JUZGADO DE GARANTIAS DE GENERAL DIAZ

CONTROLADO

Mantenimientos de Equipos Split

2 - Limpieza de filtros de aire., 2 - Limpieza de bandeja de condensado., 2 - Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador.

Mantenimientos de Equipos de Acondicionador de Aire de Ventana

1 - Limpieza de filtros de aire., 1 - Limpieza de bandeja de condensado., 1 - Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador.

Observaciones:

- Se recomienda el cambio de los capacitores de los Fan Coils de las oficinas de los Magistrados y áreas administrativas.
- Se Recomienda anexar un temporizador de temperatura para calefacción a todos los Fancoils.
- En Isla Umbu, se recomienda mudar las unidades condensadoras en un lugar con mayor de aire, por encontrarse dichos aparatos en un pasillo angosto.
- En Gral. Díaz recomendamos instalar cortinas y colocar polarizados a las puertas de vidrio, para una mayor efectividad de enfriamiento de los aires.

P/A

.....

Neri Javier Caballero Páez
Servicio Técnico JC
Propietario

SERVICIO TECNICO de N. JAVIER CABALLERO P. JC

Lic. GUSTAVO RAMON PALMEROLA E.
Jefe de Sección Servicios Generales

PODER JUDICIAL CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ SECCIÓN SERVICIOS GENERALES