CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCIÓN CONTABLE

Compromiso con la gente

N° 05/2024

Formulario de Administrador de Contrato

PAC Nº: 01/2024	ID Nº: 422.806
Descripción del llamado: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE	
Contrato Nº: 024/2023	Proveedor: E.E.C.
Convenio modificatorio de plazo:	----------
Convenio modificatorio de monto:	----------

ARQ. JUANA MARIA GONZALEZ NUÑEZ, Administrador/a del Contrato N° 024/2023, certifica que la empresa contratada ha cumplido satisfactoriamente con la prestación de servicios requerida según Orden de Servicio N° 6, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentos integrantes del Contrato.

En cuanto al cumplimiento del plazo de entrega, se informa que no se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Cláusula N°7 Plazo, Lugar y Condiciones de la provisión del Bien/Prestación del Servicio del Contrato.

Firma del Administrador/a del Contrato:

Arq. Juana María González
Jefe de Sección (II)

Fecha: 06/03/2024

El formulario de Administrador de Contrato deberá ser elaborado con relación al cumplimiento por parte del proveedor del plazo estipulado en el contrato, y emitido en un plazo no mayor a 48 (cuarenta y ocho) horas posteriores a la recepción definitiva de los bienes o servicios solicitados.

CONTRALÍA

Escaneado con CamScanner

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES
SECCIÓN DE OBRAS CIVILES

PLANILLA DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES REALIZADOS

SERVICIO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

RESPONSABLE DEL CONTROL: TÉCNICO LADISLAO MARTINEZ

DEPENDENCIA	ORDEN DE SERVICIO Nº	TRABAJO REALIZADO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL RESPONSABLE DE CONTROL
* Sala de Vistas	Nº 4	• Limpieza y mant. de filtros, serpentinas. • Rebobinado y cambio de rulemanes, recarga de gas R22.	• Ninguna	
* Hall Público P.B.	Nº 3	• Mant. y limpieza de filtros y serpentinas bandejas de drenajes. Rebobinado de rulemanes, cambio de turbina de evaporador.	Ninguna.	
* Despacho. Dra. Clara Isasi	Nº 5	• Mant. y limpieza de serpentinas, recarga de gas R22.	Ninguno.	
* Despacho. Dr. Pedro Duarte Segundo Piso.	Nº 6	• Mant. y limpieza de serpentinas, recarga de gas R22. Sustitución de Capacitor.	* El equipo debe ser cambiado por uno nuevo o cambiar compresor el que funciona mal..	

FIRMA Y SELLO
Ladislao Martinez Galeano
Técnico Administrativo - Obras Civiles

Folio Nº 0000035
RENDICIÓN CONTABLE

Escaneado con CamScanner

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES

REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 12.000 BTU, DESPACHO MAGISTRADO PEDRO DUARTE- PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JUAN BAUTISTA.



Arq. Juana María González
Jefe de Sección (II)

Escaneado con CamScanner