SAP. 5000016653

Petropar | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

Código: FL-CAN-14 Rev: 02 Página: 1 de 1	**GERENCIA CONTROL DE PRODUCTO** **DPTO. CONTROL DE CANTIDAD** **Sección Control de Cantidad Plantas Externas**

RECEPCIÓN DE PRODUCTOS VÍA TERRESTRE **Nº: 28**

BIODIESEL

Proveedor	GUARANI S.A.C.I.	Nota de Remisión Nº	017-002-0000003
Código de Camión Nº	01		
Nombre del Conductor	Víctor Paredes		
Chapa Nº	HFV-379/AAZ-755		

DATOS DE CARGA EN ORIGEN		DATOS DE DESCARGA EN DESTINO		
Lugar de despacho	ITAUGUA	Lugar de recepción	PETROPAR Villa Elisa	
Fecha de carga	miércoles, 26 de febrero de 2020	Fecha de recepción	jueves, 27 de febrero de 2020	
Temperatura	----	Temperatura	25,50 ° C.	
Densid. a Temperatura Amb.	----	Densid. A 15° C.	0,8849	
Densid. A 15° C.	0,8855	Densid. a Temperatura Amb.	0,8776	
Comprobante de Carga Nº	15.851	Comprobante de Descarga	6.229	Diferencia
Litros Naturales s/medidor	30.000	Litros Naturales s/medidor	30.160	
Ticket de Báscula	58	Ticket de Báscula	41.682	Diferencia
Kilogramos según Báscula	26.280	Kilogramos según Báscula	26.280	0

Litros a 15° C. Peso de bascula divido densidad a 15°c PETROPAR Villa Elisa	*29.698*
Sistema SAP - Pedido N° 4500001567	

Obs: La liquidación se realizo según Peso de bascula descargado dividido densidad a 15°c.-

Observaciones: La liquidación del presente cargamento fue realizado por funcionario del Dpto. Control de Cantidad - Sección Control de Cantidad Plantas Externas

* Precintos colocados en origen, verificados en destino en buenas condiciones.
* Finalizada la descarga fue verificado el vacío de la cisterna, sin remanente.
* La conversión a Litros a 15º C., se obtiene: Por medio del Volumen descargado s/ peso de bascula dividido por la densidad a 15° C

- No se cuentan con los siguientes datos de origen del producto:

* Temperatura

Víctor Paredes
Conductor

Rosa Cardozo
Sección Control de Cantidad
Plantas Externas

Departamento Control de Calidad Planta Villa Elisa
Avda. Rio Paraguay y Defensores del Chaco
Telefono: (+595 21) 940138