F

opel
OBRAS Y PROYECTOS ELECTROMECANICOS

Teléfono: 021 3393800 - web: www.opel.com.py

SECTOR ~~SENADOR~~ DIPUTADO

- Montaje Electromecánicos
- Instalaciones Industriales
- Fabricación De Tableros
- Automatización
- Transformadores
- Generadores

PLANILLA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Nº 0001291

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL SECTOR DIPUTADO
RESPONSABLE: CATERPILLAR FECHA: 05-02-25
MODELO DEL GRUPO: 900 KVA N° SERIE:
HORAS DE GRUPO: 521 HS.

CONTROLES CON MOTOR PARADO

1	*Sistema de combustible*	
1.1	Chequeo del nivel de tanque de combustible 80%	✓
1.2	Drenar combustible del tanque	✓
1.3	Chequeo de cañerías y tuberías de combustible	
1.4	Drenar Trampa de agua (si tiene)	✓
2	*Sistema de Aire y Ventilación*	
2.1	Control de estado del filtro de aire	✓
2.2	Controlar estado de limpieza del radiador	✓
3	*Sistema de enfriamiento*	
3.1	Verificación de cantidad de refrigerante	✓
3.2	Chequear tensión de correas	✓
3.3	Chequeo de mangueras de agua, pérdidas	✓
3.4	Pérdidas del radiador	✓
4	*Sistema de lubricación*	
4.1	Verificación de nivel de aceite lubricante	✓

5	*Sistemas de arranque*	
5.1	Revisión de calentador de camisas	✓
5.2	Revisión del cargador de baterías	✓
5.3	Nivel de voltaje de baterías	27 VOL
5.4	Nivel de electrolito en baterías	✓
5.5	Limpieza sección superior de baterías	✓
5.6	Verificar estado de bornes del motor de arranque	✓
5.7	Estado de fusibles de protección	✓
6	*Generales*	
6.1	Chequeo de protectores en mal estado	✓
6.2	Apariencia general	✓
6.3	Limpieza del generador	✓
6.4	Control visual de fijación y posicionamiento	✓
6.5	Control de cables sueltos, flojos, pelados quemados	✓
6.6	Chequeo de terminales flojos o sueltos	✓

CONTROLES CON MOTOR EN MARCHA

PARÁMETRO	
Temperatura	45 C
Presión	—
Alternador cargador	27 VOL
Hora de inicio	08:40
Hora de finalización	
Tensión de Ande: (V.)	—
Tensión de Generador: (V)	400 – 225
Frecuencia: (Hz)	51 HZ
Intensidad de corriente: (A)	—
Ruidos anormales	—

AJUSTES DE TIEMPOS DE LLAVE DE TRANSFERENCIA	
TEMPORIZADOR	VALORES
ARRANQUE	
TRANSFERENCIA	
RETRANSFERENCIA	
ENFRIAMIENTO	
Pérdidas de Aceite, Ninguna	✓
Pérdidas de Refrigerante Ninguna	✓

OBSERVACIONES: Nivel combustible contiene 90%

V°B° 05/02/25

TÉCNICO: CESAR FERNANDEZ RESPONSABLE: Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional

FIRMA: FIRMA:

CONGRESO NACIONAL DIRECCION DE MANTENIMIENTO