INFORME TECNICO
MADES

Fecha:	**25/4/2023**
Informe N°	**141**
Presupuesto N°:	**7302**

Licitación por Contratación Directa N°01/2021 *"Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores De Aire" Id N°391533*

Mediante la presente se deja constancia del Informe Técnico del Aire Acondicionado:

A.A Tipo: Split	
Bloque:	**Geomatica**
Ubicación:	
Marca:	Tokyo
BTU:	36.000
Rotulado:	BT 34-06-0014
Item	**Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado sistema Split**
5.1	LIMPIEZA DEL CONDENSADOR - MANO DE OBRA
5.2	LIMPIEZA DEL EVAPORADOR - MANO DE OBRA
5.3	LIMPIEZA DE LA BANDEJA DE DRENAJE - MANO DE OBRA
5.4	LIMPIEZA DE FILTRO Y CARETA - MANO DE OBRA
5.5	LIMPIEZA Y LUBRICACION DE TURBINA
5.6	MANO DE OBRA - LIMPIEZA Y LUBRICACION DE TURBINA
5.7	LIMPIEZA Y LUBRICACION DE PALETA VENTILADOR
5.8	MANO DE OBRA - LIMPIEZA LUBRICACION DE PALETA VENTILADOR
5.9	LIMPIEZA DE CAÑERIAS Y DUCTOS - MANO DE OBRA
5.10	CARGA DE GAS REFRIGERANTE
5.11	MANO DE OBRA – CARGA DE GAS REFRIGERANTE
5.12	SOLDADURA POR PERDIDA DE GAS
5.13	MANO DE OBRA - SOLDADURA POR PERDIDA DE GAS
3.38	CAMBIO DE CAPACITOR
3.39	MANO DE OBRA - CAMBIO DE CAPACITOR

Atentamente.

Técnico Responsable de R y M

Juan Galarza
Técnico en refrigeración

Oscar Pintos
Jefe
Dpto. de Servicios Generales-MADES

Administrador de Sede