Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010160

Fecha: 16-07-21 Solicitante: Academia Diplomatica

Cliente: Minist. de Relaciones Exter. Recepcion II

Dirección: 14 de mayo c/ Humaita. Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1uno 36000	Split	380 Volts	10,1 Amp	21°C	10 °C	275 Lbs.	68 Lbs.

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Obs Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado tipo Split de 36000 BTU/hs.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Primer Secretario Oscar Guerrero
Coordinador Administrativo
Academia Diplomática y Consular

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010161

Fecha: 15-16-07-21 Solicitante: Jefatura de Archivo

Cliente: Ministerio de Relac. Exter. Histórico Sede Palacio

Dirección: 14 de mayo y Humaitá Cód. Patrimonial: 04-05-12-0470/13

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1 uno 60.000	Split	380 V/3	11,6 Amp.	21°C	10 °C	275 Lbl	70 Lbl

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Ob, Mantenimiento Preventivo de Acondicionador de Aire tipo Split de 60000 BTU/hs, marca Good Weather. Limpieza y carga de gas refrigerante F22.

Conforme Cliente

Firma

Nombre

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL
UNIDAD DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010162

Fecha: 15-16.7.21 Solicitante: Soporte de Archivo

Cliente: Ministerio d. Relac. Exter. Historico José Falcon

Dirección: 14 de mayo c/ Humaita Cód. Patrimonial: 04-03-12-0471/13

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1uno 60.000	Split	380 V.	11,6 Amp.	21°C	11°C	280 lbs	70 lbs

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Ob. Mantenimiento Preventivo de Equipos de Aire Acondicionado Tipo Split de 60.000 BTU/hs marca Good Weather + Provision y Carga de gas refrigerante F22

Conforme Cliente

Firma

Nombre Liliana Paredes

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES – UNIDAD DE COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Técnico

Firma

Nombre Sergio Ruiz

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010164

Fecha: 7-16-7-21 Solicitante: Direc. Gral. de la Unidad de Biblioteca y Gestion Documental

Cliente: Minist. de Educ. Exter.

Dirección: 14 de mayo c/ Humaita. Cód. Patrimonial: 09-03-12-0492/13

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1 uno 60.000	Split	380 V.	11,2 Amp.	21°C	10°C	275 lbs	70 lbs.

10/Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Obs. Mantenimiento Preventivo de Piso Acondicionado tipo Split de 60.000 BTU/hs. - 1 marca GoodWeather.

Conforme Cliente

Firma

Nombre

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010163

Fecha: 17.16.07.21 Solicitante: Secretaria d. Archivo José Falcón

Cliente: Ministerio d. Relac. Exteriores

Dirección: 14 d. mayo Cód. Patrimonial: 04-03-12-0480/13

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1 uno 60000 BTU	Split	220V.	21°C	10°C	21°C	118 Lb.	70 Lb.

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Obs. Mantenimiento Preventivo de Acondicionador de Aire Tipo Split de 60000 BTU/Hs marca GoodWeather.

Conforme Cliente

Firma

Nombre

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES – UNIDAD DE COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré