Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010402

Fecha: As. 16.7.2021 Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Cliente: Ministerio de Relaciones exteriores edificio Patria

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
Mantenimiento preventivo de equipo de acondicinadores de Aires del edificio (Patria)							

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 12.000 Btu, 18.000 Btu, 24.000 Btu, 36.000 Btu, 60.000 Btu,
* Limpieza de filtro de aire, caneta, serpentina, bandeja de drenaje, lubricación de motor ventilador, revisión protectores termicos, gas refrigerante.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Tercer Secretario Oscar Zalazar
Jefe del Departamento de Mantenimiento y Servicios
Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dpto. Mantenimiento y Servicios
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Técnico

Firma

Nombre Sergio Doró