FORMULARIO Nº 12

FISCALIZACION DE MANTENIMIENTO DEL

SISTEMA DE CLIMATIZACION

1. AMBITO DE REALIZACION DEL SERVICIO					
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RECEPTOR DE LOS TRABAJOS		CARGO:	DIA	MES	AÑO
			28	08	2023
JUZGADO / SECCION:	Palacio de Justicia de Pilar	OFICINA:	TELÉFONO/INTERNO: (0785) 230908		

2. INFORMACION GENERAL DEL SOPORTE		
TIPO DE LOCAL (PROPIO O ALQUILADO)	UBICACIÓN DEL LOCAL	
PROPIO	PILAR	

Descripción del trabajo realizado	Unidad de Medida	Cantidad	Oficina/Sector
MANTENIMIENTO REPARADOR: UNIDADES ENFRIADORAS DE AGUA - EQUIPOS CHILLER			
Filtro de aceite interno 06NA660088	Unidad	1	Azotea - Chiller 2
Mano de obra ítem 8.23	Unidad	1	
Aceite Ester SW220 P309SW220-5TTL.	Unidad	4	
Mano de obra ítem 8.39	Unidad	4	
Gas refrigerante R134 (KG)	Unidad	51	
Mano de obra ítem 8.41	Unidad	51	
Filtro piedra	Unidad	4	
Mano de obra ítem 8.43	Unidad	4	

OBSERVACIONES (Información adicional, breve detalle de las anomalías, aclaración de otros problemas)

CONTROLADO
Sección Control de Seguimiento

Representante de la Empresa Proveedora del Servicio	Funcionario Receptor de los Trabajos	Funcionario Fiscalizador de los Trabajos	Funcionario Ámbito Solicitante
Jorge Vera Jefe de Mantenimiento BRITAM S.A FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
Aclaración	Aclaración	Miguel Luis Barreto Fiscalizador Servicios Generales Aclaración	Lic. Gustavo R. Palmerola Jefe Sección Servicios Generales Aclaración