Airmect

Nº 0010201

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: As 22-07-21 Solicitante: Azotea

Cliente: Ministerio de Relaciones Exteriores Edificio José Falcon

Dirección: 14 de mayo C/ Humaita Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
4 Unidad 200.000	Central	380 volts	42,1 Amp	21°	11°	280 (b)	70 (b)

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

✓ Provisión y cambio de filtro de aire Hepa 99% antibacteriano medida 80 cm x 70 cm 22 unidad

Conforme Cliente

Firma

Nombre Ministra María [illegible]

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL
PARAGUAY

Técnico

Firma

Nombre Sergio Doré