DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 09/2026

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los **veintiocho días del mes de enero del año dos mil veintiséis**, en el local del Departamento de Mantenimiento y Reparación de Edificios del Ministerio de Educación y Ciencias, sito en la calle General Díaz N° 555, se reúnen el Ing. Gualberto Martínez, Jefe del Departamento de Mantenimiento y Reparación de Edificios, y la Ing. Magali R. Villanueva, en representación de la firma "VILLANUEVA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.R.L.", a fin de proceder a la recepción y verificación de los trabajos de mantenimiento y/o reparación de acondicionadores de aire tipo Split, realizados en el marco de la ***Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 05/2025 – "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DEPENDENCIAS DEL MEC", Plurianual 2025/2026, ID N° 464.199.***

Realizada la verificación física in situ, se constata que los servicios fueron ejecutados conforme a lo requerido en la **Orden de Servicio N°29/2026**, correspondiente a la Dependencia: **Dirección de Presupuesto – LOTE: 1**, encontrándose los trabajos en condiciones satisfactorias y acordes a las especificaciones técnicas contractuales.

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	ITEM
1	Acondicionadores de aire Tipo Split de 24. 000 BTU - Mantenimiento eléctrico Alimentación de fuerza del equipo de A.A.	161
1	Mano de Obra	162
1	Acondicionador de Aire Tipo Split de 24.000 BTU – Provisión y carga de gas refrigerante.	147
1	Mano de Obra	148
1	Acondicionador de Aire Tipo Split de 24.000 BTU – Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno.	171
1	Mano de Obra	172
1	Acondicionadores de aire Tipo Split de 24. 000 BTU – Instalación de aire Split, con todos los materiales, instalación eléctrica (cableado desde TS hasta la UC)	211
1	Mano de Obra	212
10	Acondicionadores de aire Tipo Split de 24. 000 BTU – Provisión de cañería de drenaje por metro lineal.	213
1	Mano de Obra	214

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS – Dpto. de Mantenimiento y Reparación – Dirección Administrativa – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Elaborado por: Benjamín Barreto *Controlado por: Virginia Trigo*

En virtud de lo expuesto, se deja constancia de la conformidad del servicio prestado, no habiendo observaciones que formular a la fecha, quedando el presente instrumento como respaldo administrativo de la correcta ejecución del servicio.

Para constancia, se firma la presente Acta de Conformidad, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS:

Firma:.....

Nombre: Ing. Gualberto Martínez

Cargo: Jefe del Departamento

Sello:

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Dpto. de Mantenimiento y Reparación
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Dirección Administrativa

POR LA EMPRESA ADJUDICADA:

Firma:.....

Representante:

Empresa: Villanueva Ingeniería y Servicios S.R.L.

Sello:

Elaborado por: Benjamín Barreto ***Controlado por: Virginia Trigo***