Ministerio de
HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

## Dirección General de Informática y Comunicaciones
## Secretaria Administrativa

I.A. N° 12/2020

**INFORME DE CONFORMIDAD**

**A:** **JUAN CARLOS FERREIRA MATTO**, *ENCARGADO DE DESPACHO*
Dirección General de Informática y Comunicaciones

**DE:** **DIOSNEL ACOSTA**, *ENCARGADO*
Secretaria Administrativa de la DGIC

**Fecha:** 11 de setiembre de 2020

**Asunto:** Contrato MH N° 109/18 – Mantenimiento preventivo y correctivo de motobombas de la SSEAF – Aprobación de OS N° 1470/20

---

Me dirijo a Ud., sobre la Nota remitida en fecha 11/09/20 donde la empresa FYA, Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios envía el informe técnico con el detalle de los trabajos realizados en el marco del **Llamado "Mantenimiento preventivo y correctivo de motobombas de la SSEAF.**

**ANTECEDENTES**

| Descripción | Detalle |
|---|---|
| **PROCESO LICITATORIO** | **CD –33**/2018 |
| **CONTRATO** | Cto MH N° 109/2018 |
| **ORDEN DE SERVICIO** | OS N° 1470/20 |
| **MONTO TOTAL (en guaraníes)** | **Gs. 1.284.800** |
| **EMPRESA ADJUDICADA** | FYA, Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios |

**CONFORMIDAD DE SERVICIOS**

Atendiendo a la documentación presentada por la Empresa "FYA, Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios" en la cual se informa sobre las actividades realizadas en el marco de la Licitación de Referencia **evidencia el trabajo realizado y cumple con lo solicitado por este Dirección General conforme al pliego de bases y condiciones.**

**SOLICITUD**

Por lo arriba mencionado se recomienda remitir el presente informe a la (Dirección Administrativa – Dpto. de seguimiento de Contratos) a fin que tomen conocimiento del presente informe y de esa manera proseguir con los trámites administrativos correspondientes.

Se adjunta las siguientes documentaciones:

- Copia de Orden de Servicio N° 1470/20

Atentamente,

DIRECCION GENERAL
RECIBIDO
11 SEP 2020
Dirección General de Informática y Comunicaciones

Diga Cardozo
Secretaria Privada
DGIC

FYA
Servicios de Ingeniería

Asunción, 11 de Setiembre de 2020

Señores:

Ministerio de Hacienda

*Ref.: CONTRATO MH Nº 109/2018 – CD Nº 33/2018 – MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOBOMBAS DE LA DGIC. ID Nº 351.399.*

Presente:

Por la presente informo que la ejecución de los trabajos fue realizada conforme a la Ordén de Servicio Nº 1470/2020, y según detalle:

| Item | Código Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 73152101-010 | Mantenimiento Preventivo de Motobomba Centrifuga Marca Schneider 5,5 HP - Control de Presión con Manometro. | UNIDAD | 1 |
| 2 | 73152101-010 | Mantenimiento Preventivo de Motobomba Centrifuga Marca Schneider 5,5 HP - Control de Consumo de corriente eléctrica. | UNIDAD | 1 |
| 3 | 73152101-010 | Mantenimiento Preventivo de Motobomba Centrifuga Marca Schneider 5,5 HP - Chequeo de la parte hidraulica a fin de detectar fugas de agua. | UNIDAD | 1 |
| 4 | 73152101-010 | Mantenimiento Preventivo de Motobomba Centrifuga Marca Schneider 5,5 HP - Chequeo del tablero de fuerza y de mando. | UNIDAD | 1 |
| 5 | 73152101-010 | Mantenimiento Preventivo de Motobomba Centrifuga Marca Schneider 5,5 HP - Control y calibracion del presostato. | UNIDAD | 1 |
| 6 | 73152101-010 | Mantenimiento Preventivo de Motobomba Centrifuga Marca Schneider 5,5 HP - Chequeo de la presión del tanque hidroneumatico. | UNIDAD | 1 |
| 7 | 73152101-010 | Mantenimiento Preventivo de Motobomba Centrifuga Marca Schneider 5,5 HP - Chequeo de las valvulas de retención | UNIDAD | 1 |
| 8 | 73152101-010 | Mantenimiento Preventivo de Motobomba Centrifuga Marca Schneider 5,5 HP - Chequeo general del Funcionamiento del equipo para detectar cualquier anomalía. | UNIDAD | 1 |
| 9 | 73152101-010 | Mantenimiento Preventivo de Motobomba Centrifuga Marca Schneider 5,5 HP - Prueba de funcionamiento automático y manual de la bomba y el tablero de control. | UNIDAD | 1 |
| 10 | 73152101-010 | Mantenimiento Preventivo de Motobomba Centrifuga Marca Schneider 5,5 HP - Puesta en servicio y funcionamiento. | UNIDAD | 1 |

Los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo realizados, cumplen los requerimientos solicitados en las especificaciones técnicas y se encuentran en condiciones adecuadas de para su uso

MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Dirección Gral. de Inf. y Com.
SEAF

Ministerio de Hacienda

Dionsel Enrique Acosta
Encargado Interino
Secretaria Administrativa - DGIC

FYA Servicios de Ingeniería
FYA
Servicios de Ingeniería
Cel. 0982-889.727