ASTELEV ASCENSORES
Contacto +985 31 30 66 | +21 338 8350
Avda. Luis María Argaña 161 casi Porvenir

Asunción, 3 de abril de 2024

INFORME TECNICO

********TIPO DE MANTENIMIENTO: CORRECTIVO*******

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO (UNVES)
CONTRATO CDN°12/2023 "Mantenimiento y Reparación de Ascensores "

De acuerdo a inspecciones técnicas realizadas , se requirieron realizar algunos trabajos correctivos, los cuales detallamos a continuación :

- Se constató que el repuesto Dinamic Braking Resistor MCTC-DBR-XXXX se encontraba averiado , por lo que se procedio al cambio del mismo (ítem 26)
- El componente Operation Panel nED MCTC-OPR no funcionaba correctamente y al realizar la inspección y posterior prueba ,se verifico que era conveniente sustituir el mismo (ítem 28)
- En cuanto al repuesto Relay top H, se encontraba quemado , por lo que fue imprescindible realizar el cambio (ítem 42)

Cada uno de los repuestos mencionados y cambiados poseen su respectiva Mano de obra (ítems 27/29/43)

Astelev

Simón Recalde
Astelev Propietario

Asistencia Técnica de Elevadores