Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010415

Fecha: A: 29-04-22 Solicitante: Rendición de Cuentas

Cliente: M. R. E 5º piso Macizo

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
24.000	Split	220	9,2A	21C°	11C°	270	72 (0)

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento de A.A split de 24.000 Btu/h marca Konel

Conforme Cliente

Firma

Nombre

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duro

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - Dirección de Finanzas - Dpto. de Rendición de Cuentas

Rendición de Cuentas

Ministerio de Relaciones Exteriores