03

Importación y Comercio de
Maquinarias, Equipos, Suministros y otros Productos
para uso Industrial, Doméstico y Agrícola

CASA CENTRAL:
Avenida Eusebio Ayala c/Rca. Argentina N 3368
Tel: 556 450 / 556 451
E-mail: comagrosa@comagro.com.py
Web site: www.comagro.com.py

ORIGINAL

Timbrado Nº 16012507
Inicio Validez: 10.11.2022
RUC:4590793-5
NOTA DE REMISION ELECTRONICA
001-001-0012217

, 17 de Diciembre de 2024 — Ruc o CI del Destinatario: 80016197-1
Nombre o Razón Social: POLICIA NACIONAL — Código: 50037771
Direcc.Completa del Punto de Llegada: EL PARAGUAYO INDEP. Y CHILE ASUNCION
Direcc. Completa del Punto de Partida: Eusebio Ayala 3321

Fecha del Inicio del Traslado: 17.12.2024 — Fecha de Término del Traslado: 20.12.2024
Marca del Vehículo de Transporte: — Kms. estimados de Recorrido: 1
Nombre o Razón Social del Transportista: — Ruc o CI del Transportista: 4590793-5
Domicilio:
Nro. Registro Unico del Automotor: HGC645

Motivo del Traslado: — Comprobante: 3000728932

ARTICULO	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD
PS400SDSN-E	GENERADOR DIESEL Marca:Power Stream. Procedencia: China. Contrato N°204/2024 ID N°453498	UN	1

Subario Juan Melgarejo
4004 238
20/12/2024

Instr.Emb.:

AUTORIZACION		ENTREGADO		TOTAL	1
Firma	Fecha	Firma	Fecha		

TRANSPORTE		RECIBIDO		PROCESAMIENTO	AUDITORIA
Firma	Fecha	Firma	Fecha		

Consulte la validez de esta Nota Remisión Electrónica con el número de CDC impreso en https://ekuatia.set.gob.py/consulta

INFORME TÉCNICO 1812-001

CLIENTE: COMAGRO SA
OBRA: INTENDENCIA POLICIAL
FECHA: 18/12/2024

EMCA
Servicios Electromecánicos y Metalúrgicos

INFORME TECNICO 2311-003 - INSTALACION DE GENERADOR POWER STRAM 400 KVA

ITEM #1 *Mano de Obra para Interconexión eléctrica de Grupo Generador POWER STREAM 400 KVA*

Tareas a ser realizadas:

- Servicio de traslado y grúa.
- Servicio técnico para interconexiones del sistema de fuerza del grupo electrógeno al tablero de transferencia Automática.
- Servicio técnico para interconexiones del sistema de fuerza del lado de ANDE al tablero de transferencia Automática y de éste al lado de carga.
- Servicio técnico para interconexiones del sistema de mando, tablero de transferencia al grupo electrógeno, cargador de baterías.
- Mano de obra técnica calificada para la realización de los trabajos.
- Pruebas, ajustes finales y puesta en marcha del equipo.

ITEM #2 *ANEXO FOTOGRAFICO*

INFORME TÉCNICO 1812-001

CLIENTE: COMAGRO SA
OBRA: INTENDENCIA POLICIAL
FECHA: 18/12/2024

EMCA
Servicios Electromecánicos y Metalúrgicos

INFORME TECNICO

EMCA Servicios Electromecánicos y Metalúrgicos — Compromiso con calidad creativa

INFORME DE SERVICIO EXTERNO 0006045

Cliente: Intendencia Policial
Dirección: Asunción
Fecha: Hora Llegada: Hora Salida:
Teléfono: 0994 335 363
Persona de Contacto: Juan Melgarejo
Equipo - Objeto de Servicio: Generador 400 KVA

Defecto según el Cliente: Instalación

REPORTE TÉCNICO DEL SERVICIO

O.T. N°:
N° de Serie: C924100357
Horas de Trabajo del Equipo: 1.8

TRABAJOS REALIZADOS

1- Colocación de canaleta metálica para cableado
2- de fuerza y señal G.G ATS 1 y ATS Adicional
3- Colocación de tablero de Transferencia (ATS) (Adic.)
4- Colocación de tablero con llaves, Tim. para cont.
5- de máquinas Conexión entre Red, Carga y Generador
6- de ambos tableros Colocación de puestas tierra
7- Verificación de secuencia de fase
8- Capacitación básica del funcionamiento del equipo
[redacted] Prueba en modo manual
Prueba en modo Auto con Carga
Queda Operativo en modo Auto

Inspección y Ensayo Funcionamiento	X	Satisfactorio		No Satisfactorio
Inspección Visual (Limpieza, Armado)		Satisfactorio		No Satisfactorio

Resultado Final

X	Aprobado		Rechazado	Aprobado Condicional

Obs.:
Nombre del Técnico: Brian Ovelar — Firma: — Fecha: 18-12-2024
Conformidad del Cliente:
Aclaración de Firma: Sabino Juan Melgarejo
Cargo:

OBSERVACION: El equipo queda operativo y con pruebas satisfactorias de la misma.

Ing. Javier Rivas
Cel: 0982-607-003
E-mail: emcarivas.1@gmail.com