Nº 0008360

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: AS-30-07-19 Solicitante: Oficina de Guardia

Cliente: Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
12.000	split	220v.	5,2A	20c	10c	270	75(6)

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento preventivo de A.A split de 12.000 BTU/h marca JAM

Conforme Cliente

Firma

Nombre

Jorge Iván Zárate
Administrador
Cel. 0981 [illegible]

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - ADMINISTRATIVA
COMISIÓN NACIONAL DEMARCADORA DE LIMITES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Nº 0008361

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: N- 30-07-19 Solicitante: Despacho Embajador

Cliente: Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
60.000	central	380v.	9,7A	20°C	10°C	270	75(6)

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento preventivo de A.A central de 60.000 Btu/h marca Goodman

Conforme Cliente

Firma

Nombre

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

Nº 0008362

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 15-30-07-19 Solicitante: Sala de Reunión

Cliente: Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
60.000	central	380	9,24	21c°	11c°	270	76(6)

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento preventivo de A.A contra de 60.000 Btu/h marca Goodman

Conforme Cliente

Firma

Nombre

Técnico

Firma

Nombre Sergio Doré

Nº 0008364

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: AS. 30-07-19 Solicitante: Mesa de Entrada

Cliente: Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
60.000	Central	380v.	9,2A	20 C°	10 C°	270	75(6)

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento preventivo de A.A central de 60.000 Btu/h marca Goodman

Conforme Cliente

Firma Jorge Iván Zárate C.

Nombre Administrador

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - COMISIÓN NACIONAL DEMARCADORA DE LIMITES - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Nº 0008365

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 30-07-19 Solicitante: Secretaria Presidente

Cliente: Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección: Cód. Patrimonial: 07-01-29-574

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
12000	split	220v.	5,2A	20 c°	10 c°	270	75/61

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento preventivo de A.A split de 12.000 Btu/h marca Woodweather

Conforme Cliente

Firma

Nombre

Jorge Iván Zárate
Administrador
Comisión Nacional de Demarcación de Límites

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré