UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I)
Creada por Ley 1009 de Fecha 03 de diciembre de 1.996.-
Facultad de Medicina
Habilitada por Resolución del Consejo de Universidades Nº 35-02-96 (A.S. Nº 35-07-11-96)
Acreditada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Educación Superior (ANEAES) Resolución Nº 459 (22/12/2022)
y por el Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias para el MERCOSUR, ARCU-SUR. Acuerdo Nº 429 (20/11/2018)
calle Abg. Lorenzo L. Zacarías entre Las Palmeras y Mburucuyá / Independencia Nacional esq. Gral. Bruguez - Encarnación - Itapúa – Paraguay
https://medicina.uni.edu.py/ - medicina@uni.edu.py

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Nº 001/2023

En la ciudad de Encarnación a los 13 días del mes de octubre de 2023, siendo a las 14:00 horas, en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa, Campus Encarnación, se procede a la recepción de 2 (dos) aires acondicionados de 18.000 BTU tipo Split frio/calor y 1 (uno) de 24.000 BTU-Inverter frio/calor, solicitada a la firma de la empresa **Acuña Representaciones** correspondiente licitación adjudicada, denominado ID N°432777 "Adquisición de Aires Acondicionados UNI 2023" los cuales se describen en el siguiente cuadro:

ID N°	432777 "Adquisición de Aires Acondicionados UNI 2023"
Lugar de entrega	Facultad de Medicina Sede Campus Encarnación

BIENES RECIBIDOS

Nº	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Acondicionador de aire tipo split. de 18.000 BTU Frio/Calor,** control remoto, gas refrigerante R410A, con instalación incluida, conexión eléctrica al circuito correspondiente e instalación de desague con caño de 1/4`` PVC y su conexión de desague pluvial existente. INCLUYE.Todo los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento tales como: soporte, cables y llaves, así como la mano de obra para la instalación del producto y una garantía de cómo mínimo de 2 años.	2	3.800.000	7.600.000
2	**Acondicionador de Aire de 24.000 BTU tipo Split de pared frío/calor.** Especificaciones Técnicas Requeridas: Provisión, instalación y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de 24,000 BTU tipo Split de pared frío/calor. Equipo Tipo Inverter. Alta Eficiencia Energética: etiqueta A (A+++, A++, A+). Bajo nivel de ruido. Encendido/Apagado automático Deshumidificador, temporizador programable, filtro de unidad evaporadora lavable de tejido sintético. Encendido automático, luego de un corte de energía. Compresor hermético rotativo monofásico de alta eficiencia y bajo consumo de energía. Tipo de Gas: No debe contener Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) R-410A o de acuerdo a disponibilidad en el mercado de sustancias de bajo potencial de calentamiento atmosférico R-32 o equivalente, pre instalado para el kit de instalación. Kit de instalación: incluye caños de cobre como mínimo de 3 metros, cinta terminal, aislante térmico (rubatex) y ménsulas para UE y UC Filtro de aire antibacteriano. Instalación incluida, con conexión eléctrica al circuito correspondiente e instalación al desagüe pluvial existente. Control Remoto. Garantía de Fábrica de 2 años como mínimo de todo el sistema.	1	5.350.000	5.350.000
		3		**12.950.000**

La veracidad de los datos consignados en el presente documento es de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DDJJ. Quedará sin validez a falta de firma o si se presenta enmiendas y tachaduras

La administración del contrato estará a cargo del Dpto. Administrativo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa.

El destino Final y/o correcto uso de los bienes y/o servicios es de exclusiva responsabilidad de la dependencia receptora.

Sin otro tema que abordar, se da por terminada la recepción, siendo las 14:15 horas del 13 de octubre de 2023.

RECIBIDO POR	DIRECTOR O ADMINISTRADOR	EMPRESA ADJUDICADA
		Acuña Representaciones Cabañas esq. H. González 071-206948 - 0971 311490 Encarnación - Paraguay

Escaneado con CamScanner