FRIO UNIVERSAL S.R.L.

Climatización - Frio Industrial y comercial

San Lorenzo, 23 de agosto de 2023

Señores
SENACSA
Presente

En relación a LCO N° 09/2022 SENACSA **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CÁMARA FRIGORÍFICA– PLURIANUAL CONTRATO ABIERTO – ID Nº 413.072"** me dirijo a ustedes a fin de remitir informe técnico de trabajos realizados.

INFORME TECNICO DE TRABAJOS REALIZADOS Nº 00065/2023

Marca	Capacidad	Codigo Patrimonial	Item	Descripcion
RDC	Split 24000	2316.35367	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
			14.4	Gas refrigerante R410
			14.5	Mano de obra por Provision y carga de gas refrigerante
			14.69	Mano de obra por soldadura en caño de cobre
RDC	Split 12000	2316.28010	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU
RDC	Split 24000	2316.30377	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
			14.4	Gas refrigerante R410
			14.5	Mano de obra por Provision y carga de gas refrigerante
RDC	Split 18000	2316.29633	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
			13.16	Capacitor de marcha del compresor
			13.17	Mano de obra por Provision y cambio de capacitor de marcha del compresor
RDC	Split 18000	2316.26848	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Técnico Responsable: Vidal Escobar

FRÍO UNIVERSAL S.R.L
RUC 80006573 - 5
Acceso Sur 1371
(021) 527 343

Conformidad SENACSA (firma, aclaración, sello): _____

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA