CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 51156

Fecha: Asunción, 14 de octubre de 2022			
Señores: Comando de la Armada - Centro F. Nº 3		R.U.C.: 80006127-6	
Dirección: Stella Marys y Hermanos Davis		Teléf.:	
Responsable:			

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
			A.A. de 18.000 BTU split, Marca RBD, Condensador Nº: 11201WG4630G52100075, Evaporador Nº: 11375NG4650G519000060
			Rotulado Nº: 10641
			1 Cambio de motor Compresor
			1 Mano de Obra

Firma Técnico
CHZ INGENIERIA Servicios en General de Carlos A. Holtzberger Zapattini

LUIS RECALDE
Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay