Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | SINAFOCAL | SNPP | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION

ENTIDAD CONTRATANTE:	SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL		
PROVEEDOR:	INFOSYSTEMS		
IMPORTE ADJUDICADO:	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES .		
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION:	LPN N° 09/2018 "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y LICENCIAS PARA EL SNPP"		
RESOLUCION DE ADJUDICACION	1398/19	ID N°:	354.085
CONTRATO N°:	CONTRATO N° 43/19 - ID 354.085		
FECHA:	29/10/2019		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
200	UNIDAD	UPS PARA COMPUTADORAS DE MESA MARCA APS. PROCEDENCIA CHINA

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CARACTERISTICAS	
Capacidad de potencia de salida	1000 vatios / 1500 VA
Potencia máxima configurable (vatios)	1000 vatios / 1500 VA
Voltaje de salida nominal	230V/240V
Nota de voltaje de salida	Configurable para 220: 230 o 240 voltaje de salida nominal
Distorsión del voltaje de salida	Menos del 5% a plena carga
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)	47 - 53 Hz para 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz para 60 Hz nominal
Otros voltajes de salida	220, 240V
Tipo de forma de onda	onda sinusoidal
Voltaje de entrada nominal	230V/240V
Frecuencia de entrada	a 50/60 Hz +/- 3 Hz (detección automática)
Conexiones de entrada	NEMA 5-15P
Longitud del cable	1.83 metros
Rango de voltaje de entrada para operaciones principales	160 - 286 V
Rango de voltaje de entrada ajustable para la operación de la red	151 - 302V
Otros voltajes de entrada	220, 240
Tipo de batería Batería de plomo ácido sellada sin mantenimiento con electrolito suspendido: a prueba de fugas	
Tiempo de recarga típico	3 hora (s)
Puerto (s) de interfaz	SmartSlot, USB
Cantidad de interfaz SmartSlot ™ disponible	1
Panel de control	Pantalla LCD multifunción y control de estado.
Alarma audible Alarma cuando está en la batería	alarma distintiva de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo

VERIFICADO SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS BIENES FUERON RECIBIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y A LA ORDEN DE COMPRA Nº 507 POR GS. 129.000.000.- QUEDANDO EN RESPONSABILIDAD DEL ING. EDER AÑAZCO - DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN QUIEN FIRMA EN PRUEBA DE CONFORMIDAD.

Eder A. Añazco Greco, Director
Dir. de Tecnologías de la Información

Avda. Molás López N°480
Asunción - Paraguay

Tel.: (595) 21 603-062
(595) 21 607-289
Pgina Web: www.snpp.edu.py
Email: snpp@snpp.edu.py