INFORME TECNICO

MADES

Fecha:	**4/9/2023**
Informe N°	**4**
Presupuesto N°:	**7453**

"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE" ID N°426.157 - CD N°05/2023

Mediante la presente se deja constancia del Informe Técnico del Aire Acondicionado:

A.A Tipo: Split	
BTU:	24.000
Patrimonio:	2321-10-4-19
Item	**Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire**
181	LIMPIEZA DEL CONDENSADOR - MANO DE OBRA
182	LIMPIEZA DEL EVAPORADOR - MANO DE OBRA
183	LIMPIEZA DE LA BANDEJA DE DRENAJE - MANO DE OBRA
184	LIMPIEZA DE FILTRO Y CARETA - MANO DE OBRA
185	LIMPIEZA Y LUBRICACION DE TURBINA
186	MANO DE OBRA - LIMPIEZA Y LUBRICACION DE TURBINA
187	LIMPIEZA Y LUBRICACION DE PALETA VENTILADOR
188	MANO DE OBRA - LIMPIEZA LUBRICACION DE PALETA VENTILADOR
189	LIMPIEZA DE CAÑERIAS Y DUCTOS - MANO DE OBRA
220	CAMBIO DE SOLENOIDE
221	MANO DE OBRA - CAMBIO DE SOLENOIDE
224	CAMBIO DE PLACA ELECTRONICA
225	MANO DE OBRA - CAMBIO DE PLACA ELECTRONICA

Atentamente.

Técnico Responsable de R y G

RG de Ricardo Galarza
Cel.: 0981 560 915

Oscar Pintos
Jefe
Dpto. de Servicios Generales MADES

Administrador de la Sede