TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 12 de setiembre de 2023

SEÑORES
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD
DIVISIÓN MONITOREO
SECCIÓN CIRCUITO CERRADO
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Ref.: Conformidad de Verificación de Cámaras de Seguridad

Nos dirigimos a dicha dependencia, con el objeto de remitir la **CONFORMIDAD** en el servicio de verificación y revisión del circuito de de las cámaras de seguridad de la Sucursal Fernando de la Mora, realizada por la firma SIT en fecha 12 de setiembre de 2023.

Atentamente,

SUCURSAL FERNANDO DE LA MORA

ALBAN ROBERTO COLMAN
Sub-Gerente

EDUARDO AMARILLA ORTIZ
Gerente

SIT
Seguridad Inteligencia Tecnología

MONITOREO 24hs • CIRCUITO CERRADO DE TV • SEGURIDAD VEHICULAR SATELITAL • GPS
SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO • ALARMAS CONTRA ROBO E INCENDIO • SISTEMAS ANTI HURTO
CERCO ELÉCTRICO CON SISTEMA ANTI SABOTAJE • PROTECCIÓN A PERSONAS E INSTALACIONES

FACTURAR	SI	NO

Departamento Técnico

Nº: 0007324

Cliente: BNF (Bademia) Fdo de la Mora	
Nº Cuenta:	**Nº Presupuesto:**
Dirección:	**Ciudad:** Asunción
Barrio:	**Teléfono:**
Dirección de mail:	**Celular:**

Datos del Servicio

Servicio: Incendio ( ) CCTV ( ) Robo (✓) CDA ( ) GPS ( ) Cambio de chip ( )
Conexión ( ) Desconexión ( ) Ampliación ( ) Adecuación ( ) Asistencia técnica (✓) Traslado ( )

Nº de Sim Card instalado: ..... **Nº de Imei instalado:** .....
Nº de Sim Card retirado: ..... **Nº de Imei retirado:** .....
Solicitud / Inconveniente: .....

Descripción del trabajo realizado

Se realizo cambio de modulo a doble via de transmición, tambien se realizo Pruebas y todos llegaron a monitoreo de Sit

Check List

1	Prueba de Sistema	SI ✓	NO	5	Armado Parcial	SI ✓	NO
2	Test ok	SI ✓	NO	6	Prueba de Botón Pánico	SI ✓	NO
3	Prueba de Equipo	SI ✓	NO	7	Prueba Códigos	SI ✓	NO
4	Prueba de Activación	SI ✓	NO				

Operador Responsable: .....

Descripción de equipos y materiales

Ref.: Instalados (1) Retirados (2) Devueltos (3)

Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.	Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.
1	1	Modulo doble via	1	9			
2				10			
3				11			
4				12			
5				13			
6				14			
7				15			
8				16			

Observaciones: .....

Técnicos: Gilberto, tecnico

Fecha de Inicio: 12/09/23 Hora de llegada: 09:50 Fecha de Finalización: 12/09/23 Hora de Salida: 11:30

Firma Técnico

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF Sec. Hipotecario

Firma Cliente/Contacto

EDUARDO AMARILLA ORTIZ
ENTE BNF