CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA

SERVICIOS GENERALES

Compromiso con la gente

MEMORANDUM

N° 150/2022

A: **Lic. NELSON DAVALOS, Encargado**
Administración de Contratos

DE: **Sr. JORGE MARECOS, Jefe**
Secc. Servicios Generales

Jorge Higinio Mareco B.
Jefe de Servicios Grales.
Circunscripción Judicial Caazapá

REF: Informe

FECHA: 19/12/2022

PODER JUDICIAL
SERVICIOS GENERALES
Circunscripción Judicial de Caazapá

Por el presente, tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de presentar el informe correspondiente de los servicios realizados por la firma **LA ALPACA S.R.L.**, según contrato firmado con la Circunscripción Judicial de Caazapá, para los **""SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA,"**

Por lo cual se manifiesta la conformidad con el servicio realizado detallado a continuación:

DESCRIPCION	OBS
• SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA, COMUNICACIÓN ORAL Y SISTEMA DEL CIRCUITO CERRADO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA.	DICIEMBRE/2022

Sin otro particular, aprovecha para saludarle atentamente.

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CAAZAPÁ
ADMIN. DE CONTRATOS
RECIBÍ CONFORME
Fecha: 19-12-22 Hs:
Lic. Syxley Rocío Jiménez
Asistente Administrativo
Circunscripción Judicial Caazapá

Firma .....
Fecha: ..... Hs: .....
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CAAZAPÁ
ADMIN. DE CONTRATOS
RECIBÍ CONFORME

Escaneado con CamScanner

INFORME DE MANTENIMIENTO

PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPÁ

INTERVENCION - MES DE DICIEMBRE/2022

SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACION ORAL

SISTEMA DE ALARMAS CONTRA ROBOS

Sistema funcionando bien.

Pruebas de sirenas.

Pruebas de armado / desarmado.

Control de funcionamiento de sensores de detección.

Ajuste de cables en expansores.

Ajuste de bornes en baterías.

Revisión de la programación del Panel Central de Control.

SISTEMA DE DETECCION ELECTRONICA DE INCENDIOS

Existen algunos detectores de humo y calor con problemas, totalizando 4 unidades.

Hemos solicitado a nuestro proveedor la remisión de los mismos, y nos han indicado que tardarán aproximadamente 40 días en enviarlos.

SISTEMA DE CCTV

Limpieza de cámaras.

Todas las cámaras (fijas y móvil) con imagenes nítidas.

Limpieza de gabinetes.

Limpieza de lentes.

Revisión de grabaciones en DVR's.

Todos los DVR's grabando correctamente.

Revisión de la programación.

Control de estado de discos duros internos.

Monitores: prueba de funciones básicas.

Controlador de cámara móvil: limpieza y prueba.

UPS: buen estado .

LA ALPACA SRL
REPRESENTACIONES - SISTEMAS Y SERVICIOS
Ca. M. de Pereira Nº 2029
Asunción - Paraguay

Escaneado con CamScanner

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO:

Modulos de control, en constante comunicación con PC:

Software: control de las funciones, verificación de reportes por lectoras y por fecha, control de tarjetas utilizadas.

PC de gestión: revisión de programas instalados; limpieza de CPU, monitor y teclado.

Lectoras de proximidad: verificación de cableado, pruebas con tarjetas de proximidad, control de luces LED'S.

Brazos hidráulicos : ajustes.

Cerraduras eléctricas: todas funcionando correctamente.

SISTEMA DE COMUNICACION ORAL

Prueba de potenciómetros.

Todos los parlantes en todos los niveles con sonido bueno.

Control de potenciómetros.

Reproducción, via radio AM/FM:OK.

Ajuste de cables en consola.

Prueba de mensajes, via micrófono de mesa.

Sistema Normal.

SISTEMA DE AUDIO DE SALAS DE JUICIOS ORALES

Prueba general de audio.

Control de baterías en micrófonos alámbricos.

Control de funcionamiento de micrófonos alámbricos.

Ajuste de tomas de piso.

Sonido en parlantes: bueno.

Consola mezcladora: limpieza.

Ajustes de cables en amplificadores.

No se observan inconvenientes técnicos.

LA ALPACA SRL
REPRESENTACIONES - SISTEMAS Y SERVICIOS
C. H. de Francia Nº [illegible]
Asunción - Paraguay

Escaneado con CamScanner

SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO DE CAMARA GESELL:

Encendido de todos los equipos.

Prueba de UPS.

Control de las imágenes de CCTV:OK.

Control de grabación: OK

Grabador externo: graba con audio y video.

Control de operación de amplificador.

Ajustes de cables en consola mezcladora.

Sonido en parlantes: bueno.

SEÑALIZACIONES DE EMERGENCIA:

Todas funcionando correctamente.

Encendido permanente.

ING. RICARDO ALEGRE

LA ALPACA SRL
REPRESENTACIONES - SISTEMAS Y SERVICIOS
G. R. de Francia Nº 9100
Asunción - Paraguay

Escaneado con CamScanner