ACTA DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES DE 200, 300 Y 500 KVA

OC N°	Servicio de Mantenimiento y reparación de transformadores	
08/2019	ID Nº 346.926	Modalidad : CD

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veinticuatro días del mes de diciembre del año 2021, en la Contraloría General de la República, sito en la calle Austria N° 1779 sede central, conforme a la OC Institucional Nº 08/2019 suscrito entre esta institución y la firma TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A. (TRAFOPAR S.A.), se procede a recepcionar los trabajos mantenimientos preventivos de los equipos de transformadores de 500, 300 y 200 KVA situados tanto en la sede central como en el edificio CEDEFO de la institución, realizados y detallados en el Informe Técnico elaborado por la firma proveedora, cuyos trabajos llevados a cabo se citan a continuación:

1. Desencubado/encubado del bobinado.
2. Revisión de los aisladores del lado MT y BT, estado de la pintura exterior de la cuba, nivel de aceite.
3. Medición de aislamiento del transformador (MT/masa, BT/masa, y MT/BT).
4. Deshidratación, desgasificación y filtrado del aceite aislante por el sistema de termo vacío, antes y después del mantenimiento.
5. Complementado de aceite.
6. Medición de la relación del transformador en todas las posiciones del conmutador.
7. Secado en horno de la parte activa.
8. Sustitución de juntas de hermeticidad.
9. Cambio de seccionadores (fusible).
10. Limpieza general de accesorios y componentes.
11. Tratamiento interior y exterior de la cuba.
12. Pintura general con esmalte sintético.
13. Ensayos en laboratorio.
14. Cambio de materiales menores de primera calidad.
15. Servicios de grúa.
16. Préstamo de transformador de similares características para reemplazo por lo retirado hasta la devolución.
17. Informe por escrito del estado de los transformadores al realizar el mantenimiento.
18. Garantía escrita por un año.

Por tanto, la funcionaria que supervisó los trabajos y presta su conformidad a los trabajos realizados detallados en el Informe técnico respectivo, fue quien suscribe, la Lic. Mirta Aranda del Departamento de Servicios Generales de la Dirección de Logística de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Contraloría General de la República.

Por tanto, siendo las 15:00 horas, se da por terminado el acto de recepción de trabajos de mantenimientos preventivos de transformadores de 500, 300 y 200 KVA propiedad de la Contraloría General de la República, previa lectura del acta, firmando la persona responsable de supervisión de los trabajos, en prueba de conformidad y aceptación, en 2 (DOS) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Lic. Mirta Aranda
Jefa
Departamento de Servicios Generales
Dirección de Logística
Dirección General de Administración
y Finanzas