FRIO UNIVERSAL S.R.L.

Climatización - Frio Industrial y comercial

San Lorenzo, 24 de enero de 2023

Señores
SENACSA
Presente

En relación a LCO N° 09/2022 SENACSA "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CÁMARA FRIGORÍFICA– PLURIANUAL CONTRATO ABIERTO – ID Nº 413.072"** me dirijo a ustedes a fin de remitir informe técnico de trabajos realizados.

INFORME TECNICO DE TRABAJOS REALIZADOS Nº 00030 / 2023

Marca	Capacidad	Codigo Patrimonial	Item	Descripcion
GOTZE	Split 24000	2316.32317	14.16	Capacitor de marcha del compresor
			14.17	Mano de Obra por Provision y cambio de capacitor de marcha del compresor
TOKYO	Split 36000	2316.32646	4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU
			15.32	Cañerias de cobre, drenaje e interconexion electrica de las UE y EC, incluyendo embutido
			15.33	Mano de Obra por Provision y montaje para el traslado de equipos split consistentes en cañerias de cobre, drenaje e interconexion electrica de las UE y EC, incluyendo embutido
VCP	Split 24000	2316.46472	23.7	Mano de Obra Instalacion de A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, kit de instalacion compuesto por caño de cobre, aislante para caño de cobre y cables de interconexion electrica, hasta 3 mts. de extension.
SPEED	Split 24000	2316.44172	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
HAUSTEC	Split 36000	2316.44153	4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU
			15.3	Gas refrigerante R22
			15.5	Mano de obra por Provision y carga de gas refrigerante
JAMES	Split 24000	2316.42510	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Técnico Responsable: Vidal Escobar

Conformidad SENACSA (firma, aclaración, sello):

FRIO UNIVERSAL S.R.L.
RUC: 80006573 - 5
Acceso Sur 1371
(021) 527 343

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA