INFORME TECNICO

MADES

Fecha:	
Informe N°	101
Presupuesto N	7262

Licitación por Contratación Directa N°01/2021 "Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores De Aire" Id N°301533

Mediante la presente se deja constancia del Informe Técnico del Aire Acondicionado:

A.A Tipo: Split	
Bloque:	**Museo Nacional del Paraguay**
Ubicación:	Container Invertebrados
Marca:	vcp
BTU:	24.000
Rotulado:	BT06-24-0011

Item	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado sistema Split
4.1	LIMPIEZA DEL CONDENSADOR - MANO DE OBRA
4.2	LIMPIEZA DEL EVAPORADOR - MANO DE OBRA
4.3	LIMPIEZA DE LA BANDEJA DE DRENAJE - MANO DE OBRA
4.4	LIMPIEZA DE FILTRO Y CARETA - MANO DE OBRA
4.5	LIMPIEZA Y LUBRICACION DE TURBINA
4.6	MANO DE OBRA - LIMPIEZA Y LUBRICACION DE TURBINA
4.7	LIMPIEZA Y LUBRICACION DE PALETA VENTILADOR
4.8	MANO DE OBRA - LIMPIEZA LUBRICACION DE PALETA VENTILADOR
4.9	LIMPIEZA DE CAÑERIAS Y DUCTOS - MANO DE OBRA
4.10	CARGA DE GAS REFRIGERANTE
4.11	MANO DE OBRA – CARGA DE GAS REFRIGERANTE
4.12	SOLDADURA POR PERDIDA DE GAS
4.13	MANO DE OBRA – SOLDADURA POR PERDIDA DE GAS
4.30	CAMBIO DE TERMOSTATO DE BAJA
4.31	MANO DE OBRA - CAMBIO DE TERMOSTATO DE BAJA
4.38	CAMBIO DE CAPACITOR
4.39	MANO DE OBRA - CAMBIO DE CAPACITOR
4.44	CAMBIO DE PLACA ELECTRONICA
4.45	MANO DE OBRA - CAMBIO DE PLACA ELECTRONICA

Atentamente.

Técnico Responsable de R

RG Técnico en Refrigeración y Clima Capitán Rivas y Sra. Tel.: 672 793

Administrador de la Sede