FyA
Servicios de Ingeniería
Nicanor Ríos e/ Mbocaya Poty -Barcequillo/San Lorenzo-
Teléfono: 021 509944-021 3277031- fyaconstrucciones@gmail.com

OBRAS CIVILES
ELECTROMECÁNICA
ELECTRICIDAD
CLIMATIZACIÓN
SISTEMA SANITARIO
PREVENCIÓN Y COMBATE
CONTRA INCENDIO

INFORME TÉCNICO DE SERVICIO

Aire Acondicionado

Fecha: 06 / 11 / 2019
Datos del Cliente (Solicitante): JEM – 1er Piso – Cocina
Marca/Tipo: Tokyo Tipo Ventana Capacidad: 12.000 BTU
Nº Patrimonial: 13.05.07.19

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
	A. A. VENTANA DE 12.000 BTU		
343	Mantenimiento General y Limpieza del equipo - Aire de Ventana de 12.000 BTU	Unidad	1
346	Cambio de capacitor - Aire de Ventana de 12.000 BTU	Unidad	1
384	Mantenimiento de protectores térmicos - Aire de Ventana de 12.000 BTU	Unidad	1

Se realizó el desmontaje del equipo de AA, limpieza general (serpentinas de evaporador y condensador, careta, filtros, bandeja de drenaje). También cambio de capacitor de marcha del motor ventilador, mantenimiento de los protectores térmicos y puesta en marcha.

FYA Servicios de Ingeniería
Servicios de Ingeniería
Cel. 0982-989.727

Jurado de enjuiciamiento de Magistrados
DARIO ROLON
Jefe de Servicios
Generales