Asunción, 02 de abril del 2025.

# CONSTANCIA DE VISITA

Por este medio se hace constar que la Empresa INELEC S.A. se presento Al Ministerio de Educación y Ciencia a realizar una visita técnica para verificar el funcionamiento de los ascensores OTIS con sala de maquinas ubicados en la dirección 15 de agosto entre General Díaz y Eduardo Victor Haedo, Edificio Indalecio Cardozo.

A continuación los ítems de mantenimientos preventivos a realizar.

| Ítem | Sub Ítem | Descripción del servicio | Unidad de medida | Presentación | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | Lubricación de las Guías | 1 | Evento | 1 |
| | 1.2 | Ajuste y control del estado de todos los componentes, mecánicos, eléctricos, electrónicos e hidráulicos del ascensor | 1 | Evento | 1 |
| | 1.3 | Inspecciones de las suspensiones y sistema de seguridad | 1 | Evento | 1 |

Atentamente.

Daniel Cabral
Coordinador Técnico
INELEC S.A.
Rojas Silva N° 1284 Tel: 201 915
Asunción Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Dpto. de Mantenimiento y Reparación
Dirección Administrativa
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
/MEC 25

Ing. Gualberto Martínez
Pat. N° 16.306
Jefe Dpto. de Mant. y Repar.
Dirección Administrativa

INELEC S.A.
Rojas Silva N° 1284 Tel.: 201 915
Asunción - Paraguay

Asunción, 09 de abril del 2025.

**Señores:**

**Ministerio de Educación y Ciencia**

## INFORME TÉCNICO Nº 04/25

Referencia: Contrato 02/2021.

Licitación por concurso de ofertas N° 03/2021 "Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores del Edificio Ramón Indalecio Cardozo" Plurianual 2021/2022. Adjudicado por resolución MEC N° 80 de fecha 16 de Abril de 2021. ID N° 387.774.

Hemos procedido a realizar los siguientes trabajos en los ascensores según orden de servicio **N° 107.**

| Ítem | Descripción del Servicio | Unidad de medida | Presentación | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Lubricación de las Guías | Evento | unidad | 1 |
| 1.2 | Ajustes y control del estado de todos los componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos e hidráulicos del ascensor. | Evento | unidad | 1 |
| 1.3 | Inspección de las suspensiones y sistema de seguridad | Evento | unidad | 1 |

Atentamente.

/MEC 04.

Ing. Gilberto Martínez
Pat. N° 16.306
Jefe Dpto. de Mant. y Repar.
Dirección Administrativa

Daniel Cabral.
Coord. Técnico
INELEC SA

INELEC S.A.
Rojas Silva N° 1284 Tel.: 201 915
Asunción - Paraguay

INELEC

Rojas Silva nº 1269 - Telefax: (021) 201 915
E-mail: inelec@inelec.com.py
Asunción - Paraguay

# FICHA DE TRABAJOS
## Nº 22878

| | |
|---|---|
| Fecha 09/ 04 /2025 | |
| Hora Entrada: | Hs. |
| Hora Salida: | Hs. |

Edificio: M.E.C.

Trabajos realizados por su orden en:

Técnico(s): Luis Yamagua

| Ascensor Ministro | Descripción de Trabajos realizados |
|---|---|
| Nº de Obra | |
| Ta / 1 y 2 | MANTENIMIENTO |

| Lubricación | Limpieza | Revisión | Ajustes / Regulación |
|---|---|---|---|
| ☐ Reductor | ☐ S. Máq: Equip. y Piso | ☐ Vibración - Ruidos | ☐ Carbones y Palancas |
| ☐ Bujes | ☐ Sobre Cab. y Contrap. | ☐ Arranque - Parada - Acel | ☐ Contactos y Rele |
| ☐ Selector | ☐ Puerta Cabina | ☐ Iluminación y Vent. Cabina | ☐ Freno |
| ☐ Mec. Reg. Veloc. | ☐ Puerta de Piso | ☐ Botones Alarma, PA, PC | ☐ Nivelación de Pisos |
| ☐ Guias Cab. y Contrap. | ☐ Barras Puertas | ☐ Indicadores - Señalización | ☐ Operador Puerta Cab. |
| ☐ Mec. Puertas | ☐ Fosa | ☐ Cuadro: Carb y Palancas | ☐ Alineación Puertas Cab. |
| ☐ Poleas de Desvío | ☐ Cielo Raso Cab. | ☐ Reles Conec. Flex, Fusibles | ☐ Rampa |
| ☐ Poleas Susp. Cab. y Contrap | ☐ Umbrales - Soleras | ☐ Colec - Carb: MG, MT, Ex, Rg. | ☐ Cerradores de Puertas P. |
| | ☐ Cuadro: Contactos | ☐ Cabos: Estado, Tens y Fijac. | ☐ Garfos y Trancas Piso |
| | ☐ Colector | ☐ Selector: Cinta, Contac. | ☐ Alineación Puertas Piso |
| | | ☐ Límites Sup e Inf. | |

**Observaciones - Trabajos - Averías:**

Mantenimiento Correspondiente al mes de Abril

**Materiales Faltantes:**

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Dpto. de Mantenimiento y Reparación
Dirección Administrativa
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Firma del Técnico

Ing. Gualberto Martinez
Mat. N° 16.306
Jefe Dpto. de Mant. y Repar.
Dirección Administrativa

Firma

Aclaración o Sello

20 tal 50x2 del 22.001 al 23.000 - Ma

INELEC

Rojas Silva nº 1269 - Telefax: (021) 201 915
E-mail: inelec@inelec.com.py
Asunción - Paraguay

# FICHA DE TRABAJOS
## Nº 22877

| | |
|---|---|
| Fecha 09/ 04 /2025 | |
| Hora Entrada: | Hs. |
| Hora Salida: | Hs. |

Edificio: M.E.C.

Trabajos realizados por su orden en:

Técnico(s): Luis Yoniaga.

| Ascensor Público | Descripción de Trabajos realizados |
|---|---|
| Nº de Obra | |
| Ta / 1 y 2 | MANTENIMIENTO |

| Lubricación | Limpieza | Revisión | Ajustes / Regulación |
|---|---|---|---|
| ☐ Reductor | ☐ S. Máq: Equip. y Piso | ☐ Vibración - Ruidos | ☐ Carbones y Palancas |
| ☐ Bujes | ☐ Sobre Cab. y Contrap. | ☐ Arranque - Parada - Acel | ☐ Contactos y Rele |
| ☐ Selector | ☐ Puerta Cabina | ☐ Iluminación y Vent. Cabina | ☐ Freno |
| ☐ Mec. Reg. Veloc. | ☐ Puerta de Piso | ☐ Botones Alarma, PA, PC | ☐ Nivelación de Pisos |
| ☐ Guías Cab. y Contrap. | ☐ Barras Puertas | ☐ Indicadores - Señalización | ☐ Operador Puerta Cab. |
| ☐ Mec. Puertas | ☐ Fosa | ☐ Cuadro: Carb y Palancas | ☐ Alineación Puertas Cab. |
| ☐ Poleas de Desvío | ☐ Cielo Raso Cab. | ☐ Reles Conec. Flex, Fusibles | ☐ Rampa |
| ☐ Poleas Susp. Cab. y Contrap | ☐ Umbrales - Soleras | ☐ Colec - Carb: MG, MT, Ex, Rg. | ☐ Cerradores de Puertas P. |
| | ☐ Cuadro: Contactos | ☐ Cabos: Estado, Tens y Fijac. | ☐ Garfos y Trancas Piso |
| | ☐ Colector | ☐ Selector: Cinta, Contac. | ☐ Alineación Puertas Piso |
| | | ☐ Límites Sup e Inf. | |

**Observaciones - Trabajos - Averías:**

Mantenimiento Correspondiente al mes de Abril

**Materiales Faltantes:**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Dpto. de Mantenimiento y Reparaciones
Dirección Administrativa
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Firma del Técnico

Ing. Gualberto Martínez
Firma Pat. N° 16.306
Jefe Dpto. de Mant. y Repar.
Dirección Administrativa

Aclaración o Sello

20 tal 30x2 del 22.001 al 23.000 - Mal20/12025