346 GX1

ISO 9001:2015 REG: 641/01 LSQA LATU+QUALITYAUSTRIA

IQNet qualityaustria SYSTEM CERTIFIED ISO 9001:2015 No.01485/0

TRAFOPAR TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.

Fernando de la Mora, 24 de diciembre de 2021

SEÑORES
**CONTRALORIA GRAL DE LA RCA.**

*PRESENTE*

Ref.: MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES

De nuestra consideración

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con motivo de hacerle(s) llegar el presente INFORME TÉCNICO del mantenimiento realizado al Transformador de 200 kVA serie 154381 Marca TRAFO de Media Tensión, que hemos realizado el trabajo de acuerdo a las especificaciones que se detallan:

- Desmontaje y limpieza general de componentes.
- Sustituciòn de las juntas de goma.
- Tratamiento integral del aceite con termo vacio para eliminar humedady gases contaminantes.
- Filtrado del aceite para eliminar particulas en suspenciòn.
- Verificaciòn de aislamiento en bobinas (Fase-fase y Fase-tierra)
- Secado de la parte activa (bobinas) en estufa a 90º,
- Ensayos de laboratorio antes y despues del servicio.
- Pintura dos capas en esmalte sintetico,
- Materiales menores y mano obra especializada.

Se Adjunta ensayo de laboratorio

Atentamente,

TRAFOPAR

TRAFOPAR TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.

**Dirección** : Cnel. Franco 888c/sexta – Zona Norte – Fernando de la Mora – Paraguay
**Teléfono**: 595 21 500162 - **Fax**: 595 21 505869 - **e-mail**: trafopar@trafopar.com.py - **url**: www.trafopar.com.py