CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

Folio Nº 0000019

RENDICIÓN CONTABLE

Nº 13/2024

Formulario de Administrador de Contrato

PAC Nº: 01/2024	ID Nº: 422.806
Descripción del llamado: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES	
Contrato Nº: 024/2023	Proveedor: E.E.C
Convenio modificatorio de plazo:	----------
Convenio modificatorio de monto:	----------

ARQ. JUANA MARIA GONZALEZ NUÑEZ, Administradora del Contrato Nº 024/2023, certifica que la empresa contratada ha cumplido satisfactoriamente con la prestación de servicios requerida según Orden de Servicio Nº 13, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentos integrantes del Contrato.

En cuanto al cumplimiento del plazo de entrega, se informa que se ha dado a do cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Nº 7 – Plazo, Lugar y Condiciones de la provisión del Bien/Prestación del Servicio del Contrato.

Firma del Administrador/a del Contrato:

Arq. Juana María González
Jefe de Sección (II)

Fecha: 11/03/2024

PODER JUDICIAL
SECCIÓN OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Misiones

El formulario de Administrador de Contrato deberá ser elaborado con relación al cumplimiento por parte del proveedor del plazo estipulado en el contrato, y emitido en un plazo no mayor a 48 (cuarenta y ocho) horas posteriores a la recepción definitiva de los bienes o servicios solicitados.

CONTROLADO
Control y Seguimiento

Escaneado con CamScanner

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES

REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, SECRETARIA OFICINA MESA DE ENTRADA, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN IGNACIO.







PODER JUDICIAL
SECCION
OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Misiones
Arq. Juan [illegible]
Jefe de Sección (I)

Escaneado con CamScanner

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES
SECCIÓN DE OBRAS CIVILES

DUPLICADO

PLANILLA DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES REALIZADOS

SERVICIO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

RESPONSABLE DEL CONTROL: TÉCNICO LADISLAO MARTINEZ

DEPENDENCIA	ORDEN DE SERVICIO Nº	TRABAJO REALIZADO	OBSERVACION	FIRMA RESPONSABLE DEL CONTROL
Mesa de Entrada. J. San Ignacio	Nº13.	Soladura de Caños de Cobre, recarga de gas R22.	Ninguna	Ladislao Martinez Galeano Técnico Administrativo - Obras Civiles
Sala de Audiencia J. Penal. J.I.	Nº 14	Montaje y puesta en marcha de A.A de 1800 BTU, llave TM 1x10 Amp.	Ninguna	Ladislao Martinez Galeano Técnico Administrativo - Obras Civiles
Secretaria J. Laboral. 3º Piso	Nº15	Cambio Placa CPU. A.A. 24.000 BTU.	Ninguna.	Ladislao Martinez Galeano Técnico Administrativo - Obras Civiles
Oficina Médico Forense. 3º Piso	Nº 16	Cambio Placa CPU. 12.000 BTU.	Ninguna.	Ladislao Martinez Galeano Técnico Administrativo - Obras Civiles

FIRMA Y SELLO

Arq. Julieta María [illegible]
Jefe de Sección

Folio Nº 0000017
RENDICIÓN CONTABLE

Escaneado con CamScanner