SERVICIO TÉCNICO J.C.
N. Javier Caballero P.
Técnico en Electromecánica
Instalación - Reparación - Mantenimiento
Acondic. de Aire (Individuales - Split - Centrales y Automóviles)
Congeladoras - Heladeras (Familiar y Comercial)
Cámaras Frigoríficas - Fabricadoras de hielo
Lavarropas Automáticas - Secarropas
Anexo: Rebobinado - Soldaduras - Electricidad
De La Conquista N° 1725 c/ Ruiz de Guzmán
Telefax: 900 155 - 0981 531 685
Lambaré - Paraguay

JC

RUC 1976058-2

Informe Tecnico
N° 025
Contrato N° 3/2021

Fecha de Emisión: **13/11/2021**

Razón Social: **Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados** RUC: 80013205-0

Ref: Contrato N° 3/2021 "Servicios de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire"-AD Referendum- Plurianual - ID Nº 388.444

Dependencia: **Gabinete - 3er Piso**
Marca: **JAM**
Tipo: **Split de 24.000 BTU**
Código: **13-05-12-210**

Item	Cantidad	Descripción
115	1	Mantenimiento General y Limpieza del equipo-Split de 24.000 BTU
118	1	Cambio de capacitor-Split de 24.000 BTU
122	1	Provisión y carga de gas refrigerante-Split de 24.000 BTU
134	2	Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina, evaporador y/o ventilador de condensador-Split de 24.000 BTU
169	1	Provisión y colocación Placa del evaporador para AAC-Split de 24.000 BTU

Obs: Informo que se procedio al mantenimiento y reparacion del acondicionador de aire en fecha 13 de noviembre de 2021 según orden de servicio N° 14/2021 de fecha 11 de noviembre de 2021, conforme a la especificaciones tecnicas requeridas en el pliego de base y condiciones, quedando el equipo operativo y en buen funcionamiento.

Técnico: P/A
Aclaración: Neri Javier Caballero Páez

Juan Darío González
Administrativo
Serv. Téc. JC

SERVICIO TECNICO de N. JAVIER CABALLERO P. JC

Conformidad del Cliente:
Aclaración: DARÍO ROLÓN
Jefe de Servicios Generales
Fecha: