Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010183

Fecha: 17-09-2021 Solicitante: Tratados

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1/18000	Split	220	8	20°C	10°C	250lb	65lb

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Cambio de capacitor del motor compresor de 45 uf.
* Cambio de termal al compresor (5)
* Carga de Gas.

Conforme Cliente

Firma

Nombre CARLOS RUCKELCHAUSEN

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Ramos

Airmect

Nº 0010274

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 15-09-2021 Solicitante: VAAT

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1) 24000	Split	220	10	20°C	10°C	250	65

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Cambio de cap. de arranque del motor compresor de condensador
* Carga de gas
* Cambio de terminales (Cu)

Conforme Cliente

Firma

Nombre

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010187

Fecha: 13-07-2021 Solicitante: Ricardo

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1) 24.000	Split	220	10	20°C	10°	250	65

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Rebobinado de motor ventilador del condensador
* Adaptación de rulemanes al motor ventilador del condensador
* Cambio de cap. del ventilador 5 uF.

Conforme Cliente

Firma

Nombre CARLOS RUCKELSHAUSSEN

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES * DIRECCION DE TRATADOS *

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Ramos