SAP 5000015555

Petropar | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

Código: FL-CAN-14 Rev: 02 Página: 1 de 1	**GERENCIA CONTROL DE PRODUCTO** **DPTO. CONTROL DE CANTIDAD** **Sección Control de Cantidad Plantas Externas**

RECEPCIÓN DE PRODUCTOS VÍA TERRESTRE ***Nº:*** **91**

BIODIESEL

Proveedor	**GUARANI S.A.C.I.**	Nota de Remisión Nº	**017-001-0001613**
Código de Camión Nº	**01**		
Nombre del Conductor	Victor Paredes		
Chapa Nº	**HFV-379/AAZ-755**		

DATOS DE CARGA EN ORIGEN		**DATOS DE DESCARGA EN DESTINO**		
Lugar de despacho	ITAUGUA	Lugar de recepción	**PETROPAR Villa Elisa**	
Fecha de carga	Viernes, 13 de Diciembre de 2019	Fecha de recepción	Lunes, 16 de Diciembre de 2019	
Temperatura	----	Temperatura	**24,25 º C.**	
Densid. a Temperatura Amb.	----	Densid. A 15° C.	**0,8859**	
Densid. A 15° C.	**0,8859**	Densid. a Temperatura Amb.	**0,8794**	
Comprobante de Carga Nº	**15.784**	Comprobante de Descarga	3.244	**Diferencia**
Litros Naturales s/medidor	**32.000**	Litros Naturales s/medidor	**32.210**	**210**
Ticket de Báscula	**69**	Ticket de Báscula	**39.975**	**Diferencia**
Kilogramos según Báscula	**28.080**	Kilogramos según Báscula	**28.180**	**100**

Litros a 15° C. Peso de bascula divido densidad a 15°c PETROPAR Villa Elisa	***31.809***
Sistema SAP - Pedido N° 4500001245	

Obs: La liquidación se realizo según Peso de bascula descargado dividido densidad a 15°c.-

Observaciones: La liquidación del presente cargamento fue realizado por funcionario del Dpto. Control de Cantidad - Sección Control de Cantidad Plantas Externas

* Precintos colocados en origen, verificados en destino en buenas condiciones.
* Finalizada la descarga fue verificado el vacío de la cisterna, sin remanente.
* La conversión a Litros a 15º C., se obtiene: Por medio del Volumen descargado s/ peso de bascula dividido por la densidad a 15° C

- No se cuentan con los siguientes datos de origen del producto:
  * Temperatura
  * Litros Naturales

Victor Paredes
Conductor

PETROPAR
Verificación de Control de Cantidad
Empresa: Guarani
Factura Nº 017-001-0009697 Fecha: 17-12-2019
Nota de Remisión Nº 017-001-0001613 Fecha: 13-12-2019
Verificado por Matias Agüero Fecha: 19-12-2019
Memorandum GCP/CAN 2/01/2019 Fecha: 19-12-2019

Matias Agüero
Sección Control de Cantidad
Plantas Externas