INELEC S.A.
Asesoramiento y Servicios de INGENIERIA Eléctrica, Electrónica y Electromecánica.
Ascensores y Escaleras Mecánicas

Asunción, 02 de septiembre 2025.

CONSTANCIA DE VISITA

Por este medio se hace constar que la Empresa INELEC S.A. se presentó Al Ministerio de Educación y Ciencia a realizar una visita técnica para verificarel funcionamiento delos ascensores OTIS con sala de máquinas ubicados en la dirección 15 de agosto entreGeneral Díaz y Eduardo Victor Haedo, Edificio Indalecio Cardozo.

A continuación los ítems de mantenimientos preventivos a realizar.

Ítem	Sub Ítem	Descripción del servicio	Unidad de medida	Presentación	Cantidad
1	1.1	Lubricación de las Guías	1	Evento	1
	1.2	Ajuste y control del estado de todos los componentes, mecánicos, eléctricos, electrónicos e hidráulicos del ascensor	1	Evento	1
	1.3	Inspecciones de las suspensiones y sistema de seguridad	1	Evento	1

Atentamente.

Daniel Cabral
Coordinador Técnico
INELEC S.A.
Rojas Silva N° 1284 Tel: 201 915
Asunción Paraguay

/MEC 25.

INELEC S.A.
Rojas Silva N° 1284 Tel.: 201 915
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Dpto. de Mantenimiento y Repar.
Dirección Administrativa

Ing. Gualberto Martínez
Pat. N° 16.306
Jefe Dpto. de Mant. y Repar.
Dirección Administrativa

Asunción, 04 de septiembre del 2025.

Señores:

Ministerio de Educación y Ciencia

INFORME TÉCNICO Nº 09/25

Referencia: Contrato 02/2021.

Licitación por concurso de ofertas N° 03/2021 "Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores del Edificio Ramón Indalecio Cardozo" Plurianual 2021/2022. Adjudicado por resolución MEC N° 80 de fecha 16 de Abril de 2021. ID N° 387.774.

Hemos procedido a realizar los siguientes trabajos en los ascensores según orden de servicio **N° 229.**

Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de medida	Presentación	Cantidad
1.1	Lubricación de las Guías	Evento	unidad	1
1.2	Ajustes y control del estado de todos los componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos e hidráulicos del ascensor.	Evento	unidad	1
1.3	Inspección de las suspensiones y sistema de seguridad	Evento	unidad	1

Atentamente.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Dpto. de Mantenimiento y Reparación
Dirección Administrativa

Ing. Gualberto Martínez
Pat. N° 16.306
Jefe Dpto. de Mant. y Repar.
Dirección Administrativa

Daniel Cabral.
Coord. Técnico
INELEC SA

INELEC S.A.
Rojas Silva N° 1284 Tel.: 201 915
Asunción - Paraguay

INELEC

Rojas Silva nº 1269 - Telefax: (021) 201 915
E-mail: inelec@inelec.com.py
Asunción - Paraguay

FICHA DE TRABAJOS

Nº 24355

Fecha 04/ 09 /2025	
Hora Entrada:	Hs.
Hora Salida:	Hs.

Edificio: M.E.C

Trabajos realizados por su orden en: Ascensor 1 (Frente Publico)

Técnico(s): Luis Baez

Ascensor	Descripción de Trabajos realizados
Nº de Obra	
Ta / 1 y 2	MANTENIMIENTO

Lubricación	Limpieza	Revisión	Ajustes / Regulación
☐ Reductor	☑ S. Máq: Equip. y Piso	☑ Vibración - Ruidos	☐ Carbones y Palancas
☐ Bujes	☑ Sobre Cab. y Contrap.	☑ Arranque - Parada - Acel	☐ Contactos y Rele
☐ Selector	☑ Puerta Cabina	☑ Iluminación y Vent. Cabina	☐ Freno
☐ Mec. Reg. Veloc.	☑ Puerta de Piso	☑ Botones Alarma, PA, PC	☐ Nivelación de Pisos
☑ Guías Cab. y Contrap.	☑ Barras Puertas	☑ Indicadores - Señalización	☐ Operador Puerta Cab.
☑ Mec. Puertas	☐ Fosa	☐ Cuadro: Carb y Palancas	☐ Alineación Puertas Cab.
☐ Poleas de Desvío	☑ Cielo Raso Cab.	☐ Reles Conec. Flex, Fusibles	☐ Rampa
☐ Poleas Susp. Cab. y Contrap	☑ Umbrales - Soleras	☐ Colec - Carb: MG, MT, Ex, Rg.	☐ Cerradores de Puertas P.
	☑ Cuadro: Contactos	☑ Cabos: Estado, Tens y Fijac.	☐ Garfos y Trancas Piso
	☐ Colector	☐ Selector: Cinta, Contac.	☐ Alineación Puertas Piso
		☑ Límites Sup e Inf.	

Observaciones - Trabajos - Averías:

Mantenimiento Correspondiente al mes de Septiembre del 2025

Materiales Faltantes:

Firma del Técnico

Firma

Aclaración o Sello

Ing. Gualberto Martínez
Pat. Nº 16.306
Jefe Dpto. de Mant. y Repar.
Dirección Administrativa

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS ★ Dpto. de Mantenimiento y Reparación ★ Dirección Administrativa ★ REPÚBLICA DEL PARAGUAY

20 tal 50x2 del 24.001 al 25.000 - Agosto /2025

INELEC

Rojas Silva nº 1269 - Telefax: (021) 201 915
E-mail: inelec@inelec.com.py
Asunción - Paraguay

FICHA DE TRABAJOS

Nº 24356

Fecha 04/09	/2025
Hora Entrada:	Hs.
Hora Salida:	Hs.

Edificio: MEC

Trabajos realizados por su orden en: Ascensor 2 (Fondo)

Técnico(s): Luis Baez

Ascensor / Nº de Obra	Descripción de Trabajos realizados
Ta / 1 y 2	MANTENIMIENTO

Lubricación	Limpieza	Revisión	Ajustes / Regulación
☐ Reductor	☑ S. Máq: Equip. y Piso	☑ Vibración - Ruidos	☐ Carbones y Palancas
☐ Bujes	☑ Sobre Cab. y Contrap.	☑ Arranque - Parada - Acel	☐ Contactos y Rele
☐ Selector	☑ Puerta Cabina	☑ Iluminación y Vent. Cabina	☐ Freno
☐ Mec. Reg. Veloc.	☑ Puerta de Piso	☑ Botones Alarma, PA, PC	☐ Nivelación de Pisos
☐ Guías Cab. y Contrap.	☑ Barras Puertas	☑ Indicadores - Señalización	☐ Operador Puerta Cab.
☐ Mec. Puertas	☐ Fosa	☑ Cuadro: Carb y Palancas	☐ Alineación Puertas Cab.
☑ Poleas de Desvío	☑ Cielo Raso Cab.	☑ Reles Conec. Flex, Fusibles	☐ Rampa
☐ Poleas Susp. Cab. y Contrap	☑ Umbrales - Soleras	☑ Colec - Carb: MG, MT, Ex, Rg.	☐ Cerradores de Puertas P.
	☑ Cuadro: Contactos	☑ Cabos: Estado, Tens y Fijac.	☐ Garfos y Trancas Piso
	☐ Colector	☑ Selector: Cinta, Contac.	☐ Alineación Puertas Piso
		☑ Límites Sup e Inf.	

Observaciones - Trabajos - Averías:

Mantenimiento Correspondiente al mes de Septiembre del 2025

Materiales Faltantes:

Firma del Técnico

Firma

Ing. Gualberto Martínez
Pat. N° 16.306
Jefe Dpto. de Mant. y Repar.
Dirección Administrativa

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS ★ Dirección Administrativa ★ Dpto. de Mantenimiento y Reparación ★ REPUBLICA DEL PARAGUAY

20 tal 53x2 del 24.001 al 25.000 - Agosto /202