De Javier Recalde Encina
Desarrollo y Mantenimiento de Software
Reparación y Mantenimiento de Compresores de Aire
Montajes Eléctricos y Electromecánicos
Montajes de Cañerías Medicinales e Industriales
INGENIERIA
Habana 185 c/ Lima – Tel: 0981 296090 / 021 3268766
e-mail: adnministracion@jringenieria.com.py / M. R. Alonso, Paraguay.

INFORME DE ASISTENCIA TECNICO N° 012

DATOS DELCLIENTE:

Fecha: 06/09/2019

Nombre: Facultad de Ciencias Médicas
Dirección: Avda. Mcal Lopez y Coronel Cazal.

DATOS DEL EQUIPO:

Tipo de Maquinas: Sistema de Desagüe Cloacal.

DESCRIPCION DEL SERVICIO.

Asistencia técnica para Reparación y Mantenimiento de Sistema de Desagüe Cloacal:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
12	Reparación de desagüe cloacal. Mantenimiento Preventivo. Mantenimiento de de registros, de cajas cloacales, construcción de tapas de doble fondo.	Unidad	EVENTO	4
15	Reparación de desagüe cloacal. Mantenimiento Correctivo. Provisión y cambio de boyas eléctricas	Unidad	UNIDAD	30
17	Reparación de desagüe cloacal. Mantenimiento Correctivo. Reparación y tratamiento con anti óxido y pintura epoxi de las tapas y marcos de los registros.	Unidad	EVENTO	20
18	Reparación de desagüe cloacal. Mantenimiento Correctivo. Provisión y cambio de válvulas verticales de 2" de origen italiano para la fosa de compensación.	Unidad	EVENTO	2
19	Reparación de desagüe cloacal. Mantenimiento Correctivo. Provisión de contactores y relé térmico para 5 hp	Unidad	EVENTO	10
22	Reparación de desagüe cloacal. Mantenimiento Correctivo. Provisión de insumos químicos, floculantes, coagulantes, oxidante fuerte, cloro y reductores fuertes que garanticen el fiel cumplimiento de la Ordenanza Municipal Vigente	Unidad	EVENTO	1
23	Reparación de desagüe cloacal. Mantenimiento Correctivo. Provisión y cambio, cable tipo taller de 20m de 3x2mm de las boyas de 4 (cuatro) motores sumergible desde el tablero de comando hasta las cajas de empalme ubicadas en las respectivas fosas cloacales de cada motobomba	Unidad	EVENTO	8
24	Reparación de desagüe cloacal. Mantenimiento Correctivo. Provisión de interruptores termomagnéticos de 3x20 A 6KA.	Unidad	EVENTO	1
27	Reparación de desagüe cloacal. Mantenimiento Correctivo. Provisión y cambio de válvula anti retorno horizontal de 3"	Unidad	EVENTO	6

Todos los servicios fueron realizados según especificaciones técnicas ID 359471. Acorde a la orden de compra N°0084648.-

JR INGENIERIA

Ing. Javier Recalde
J.R. Ingeniería
RUC: 3.723.322 - 0

Ing. Ramón Ruiz Saucedo
Coordinador
Dirección Electromecánica / Gases Medicinales
Dpto. Técnico y Mantenimiento
Hospital de Clínicas - F.C.M. / U.N.A.

Arq. Ma. Cristina Orué
Dpto. Técnico y Mantenimiento
P/Facultad de Ciencias Médicas.
Hospital de Clínicas

LIC. NERY ALUM AR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLÍNICAS

Habana 199 c/ Lima – M.R.Alonso
Tel: 0981 296090/ 021 3268766
e-mail: administración@jringenieria.com.py

32	Cheque: Transferencia Bancaria:	Monto:				
33	Recibo de Dinero	Monto:				

Observación:

Verificado por: Aclaración: Fecha: