Asistencia Técnica de Elevadores / Ascensores - Paraguay

Dirección: 24 de mayo Nº 2721 c/ Avda Gral. Santos
(021) 3388350 / 0985 313-066 / 0971 947-165
atencion@astelev.com.py

Asunción, 15 de Octubre de 2021

CONGRESO NACIONAL

CONTRATO N°35/2020

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL

INFORME TECNICO

A la fecha se realizó la inspección técnica de los ascensores del Edificio del Congreso Nacional (por cabina)

En donde se constata que los ascensores: CA1 (Presidente HCD) CA2 (Diputados) CA3(Diputados) , CA4(Diputados) , CA5 (Senado), CA6 (Presidente HCD), CA7(Senado) y CA8 (Senado) necesitan los repuestos necesarios de tal forma que funcionen correctamente y garantice la seguridad de las personas, los mismos son:

- **Nylon de corrediza para puerta de cabina y pavimento**
- **Módulo de botonera hp modulo**
- **Regla electrónica 84 feixes, s/fonte para puerta de cabina**
- **Rampa articulada AC/ALD OPH 2000**
- **Resistor de potencia 22R 1KW 5%**
- **Conjunto de iluminación de cabina**
- **Módulo MCP8S 01**
- **Motor operador de puerta**
- **Módulo PSC2 I 1**

Es menester aclarar que dichos componentes son de suma importancia para el buen funcionamiento de los ascensores , por ende se recomienda su cambio, de tal forma a evitar posibles accidentes

ASTELEV ASCENSORES
SIMÓN RECALDE
PROPIETARIO
0985-313.066

Ing. Sebastian Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional
15/10/21

Asistencia Técnica de Elevadores / Ascensores - Paraguay

Dirección: 24 de mayo Nº 2721 c/ Avda Gral. Santos
(021) 3388350 / 0985 313-066 / 0971 947-165
atencion@astelev.com.py

Asunción, 13 de setiembre de 2021

INSPECCION TECNICA Y PRESUPUESTO CORRECTIVO

*****TIPO DE MANTENIMIENTO: CORRECTIVO****

CONGRESO NACIONAL

CONTRATO N°35/2020

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL

Según revisión realizada , se sugiere el mantenimiento correctivo conforme a la planilla y presupuesto adjunto..

ASTELEV ASCENSORES
SILVIO BECERRA
PROPIETARIO
0985-313.066

CONGRESO NACIONAL
DIRECCION DE MANTENIMIENTO - DAG

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional
13/09/21