S&C INGENIERIA S.R.L.
SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTROL

Asunción, 07 de Octubre de 2019

Señores
Universidad Nacional de Asuncion
Facultad de Ciencias Médicas
Departamento técnico y de mantenimiento
Presente

Periodo: Mes de Octubre/2019. Orden de compra Nº 0084.795

De nuestra Consideración:

Por la presente le informamos que según lo estipulado en el Contrato Nº 148/2019 se ha realizado los trabajos correspondientes al "Servicio de mantenimiento y reparación del sistema de prevención contra incendios" del nuevo Hospital de Clínicas, en referencia en su ítem 1.1, ítem 1.2, ítem 1.3, ítem 1.4; según conforme a las especificaciones.

Especificaciones Técnicas:

Ítem	Descripción Especificaciones Técnicas
1	Mantenimiento General del sistema electrónico de incendio Inteligente – Edificio NHC
1.1	Central de incendios chequeo y limpieza de equipos y sensores de humo, limpieza y ajuste de señales.
1.2	Detectores termovelocimetricos chequeo y limpieza de detectores termovelocimetricos de temperatura y cambio de los dañados.
1.3	Conductores chequeo reparación y/o sustitución de montantes y electroductos sobre posibles deterioros a causa de humedad u otras causas.
1.4	Alarmas audiovisuales – Pulsadores Manuales Energía Nominal y auxiliar mantenimiento limpieza y ajuste de pulsadores manuales. Mantenimiento de fuentes de energía nominal y auxiliar central.
2	Mantenimiento y reparación de equipos contra incendio Mantenimiento y reparación de todos los equipos contra incendio incluye cambio de placa principal, detectores de humo calor, pulsadores manuales, sensores de alarmas audiovisuales.

Recibido
Arq. María Cristina Orué Ayala
Jefe
Dpto. Técnico y Mantenimiento
F.C.M. / U.N.A.

Sin otro particular aprovecho para saludarle muy atentamente.

Walberto Chavez
S&C Ingeniería S.R.L.

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

Arq. María Cristina Orué Ayala
Jefe
Dpto. Técnico y Mantenimiento
F.C.M. / U.N.A.

Av. Republica Argentina Nº 1926 – Tel/Fax: 601-754 – E-mail: syc@syc.com.py