MEGAPAR INGENIERÍA S.A.

Informe de servicios realizados

Cliente: Congreso Nacional
Dirección: 14 de Mayo e/ Avenida República.
Teléfono: 021 414 5163
Referencia: Verificación y mantenimiento de cámaras, Biblioteca del C.N.

MANTENIMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Descripción de servicios realizados.

- Cámaras internas y externas: fueron realizada limpiezas de tolas las cámaras internas y externas, nos percatamos que tres (3) cámaras están con fallas. La cámara N°9 que se encuentra descompuesta debido a hechos vandálicos, la cámara N°1 se encuentra averiada, su falla se debe a que se encontró con humedad, afectando así su funcionamiento, la cámara N°19 se encuentro apagada, realizamos pruebas del equipo para verificar su funcionamiento y la misma se encuentra quemada.
  Ajuste de enfoque para mejor visualización que fueron solicitados por los encargados.

- Prueba del NVR: los grabadores están en perfectas condiciones, de igual manera se realiza limpieza ya que se encontraban con polvo.

- Prueba de UPS: se encuentran en óptimas condiciones.

- Fuentes de alimentación: realizamos testeo de las fuentes centralizadas de 12V – 5 A, todas se encuentran funcionando.

- El sistema de video vigilancia está en funcionamiento normal, los equipos no presentan ninguna falla, excepto las cámaras mencionada más arriba.

Observaciones

- Dejamos constancia que el Sr. Martin encargado de seguridad de la biblioteca del Congreso Nacional, solicita cambio de las cámaras que se encuentran con fallas, comento que requiere de urgencia debido a que no puede visualizar las zonas.

ING. SEBASTIÁN ROMERO.
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional