Asistencia Técnica de Elevadores / Ascensores - Paraguay

Dirección: 24 de mayo Nº 2721 c/ Avda Gral. Santos
(021) 3388350 / 0985 313-066 / 0971 947-165
atencion@astelev.com.py

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA PILAR

Mes de: Diciembre 2020

Ascensor n°87778 y 87779 **Fecha:** 18-12-2020

Ítem	Descripción del Bien	Desarrollada	Observacion
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
1.1	Revisión, regulación y/o reposición de correas.	X	
1.2	Limpieza integral de cubos o cajas de ascensores.	X	
1.3	Control de soportes, placas de unión y grampas de guías de cabina y de contrapesos del cubo o pozo. Limpieza de guías.	X	
1.4	Reajuste integral de tornillería en todos los elementos del sistema de ascensores.	X	
1.5	Verificación y control del interruptor del final de carrera.	X	
1.6	Control de la tortillería y del estado de las poleas de suspensión y de desvío. Eliminación de grasa excedente.	X	
1.7	Limpieza de poleas tensoras, control de fijaciones y movimiento libre, control de funcionamiento del contacto contra rotura del cable.	X	
1.8	Limpieza y secado del cubo.	X	
1.9	Revisión general y reparación de pérdidas de aceite de motores y máquinas de ascensores, incluyendo la verificación de piezas desgastadas y/o dañadas.	X	
1.10	Regulación de plaquetas electrónicas (arranque, parada y nivelación de cabina)	X	

ASTLLEV ASCENSORES
SIMON RECALDE
PROPIETARIO
0985 313 066

Lic. GUSTAVO RAMON PALACIOS
Jefe de Sección Servicios Generales

PODER JUDICIAL
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ

Asistencia Técnica de Elevadores / Ascensores - Paraguay

Dirección: 24 de mayo Nº 2721 c/ Avda Gral. Santos
(021) 3388350 / 0985 313-066 / 0971 947-165
atencion@astelev.com.py

1.11	Revisión de sistema de iluminación interna de cabinas, sala de máquinas y pozo, incluyendo la provisión y el montaje de luminarias desgastadas y/o dañadas.	X	
1.12	Verificación y reparación de sistemas de llamadas, indicadores de posicionamiento y dirección de movimiento, tanto en cabinas como en distintos niveles, incluyendo la provisión y el montaje de piezas desgastadas y/o dañadas.	X	
1.13	Prueba, verificación y/o reparación de intercomunicadores de cabina, incluyendo el recambio de piezas desgastadas y/o dañadas y cableado.	X	
1.14	Verificación y/o reparación de switch protector del motor con sus disparadores térmicos, retiro de residuos carbonizados de los contactos principales y cuando haya baño de aceite controlar que esté no esté sucio.	X	
1.15	Control de chumaceras del motor principal (que no tengan pérdida de aceite)	X	
1.16	Verificación y control del juego axial entre la corona el sinfín, así como también las chumaceras y amortiguadores de la máquina.	X	
1.17	Control de posibles agrietamientos o fisuras en la polea tractora, así como también el estado de las ranuras para los cabos y reajuste de tornillos del portallantas.	X	
1.18	Verificación y control del juego requerido entre las balatas y el varillaje del freno y del amortiguador del sistema de freno. Control del espesor del forro de las balatas. Verificación del estado del segmento dentado del piñón y su funcionamiento. Control del paquete de resortes y el contacto.	X	
1.19	Verificación y control del regulador de velocidad y que todas las partes móviles y giratorias trabajen libremente.	X	
1.20	Limpieza de cuadro de comandos.	X	

ASTLEV ASCENSORES
SIMON BECALDE
PROPIETARIO
0985-313.066

Lic. GUSTAVO RAMON ALMERCHAL
Jefe de Sección Servicios Generales

PODER JUDICIAL
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Asistencia Técnica de Elevadores / Ascensores - Paraguay

Dirección: 24 de mayo Nº 2721 c/ Avda Gral. Santos
(021) 3388350 / 0985 313-066 / 0971 947-165
atencion@astelev.com.py

1.21	Limpieza, control de estado y de funcionamiento mecánico y eléctrico de los contactores y relés.	X	
1.22	Limpieza integral de sala de máquina.	X	
1.23	Verificación de funcionamiento de cabina silencioso o pobre en ruidos.	X	
1.24	Control de funcionamiento de sistemas de seguridad instalados en la cabina.	X	
1.25	Control de funcionamiento del sistema de intercomunicadores.	X	
1.26	Control de funcionamiento del sistema de botoneras de la cabina y de piso. Incluye la provisión y el cambio de las luces.	X	
1.27	Control de funcionamiento de puerta de cabina y de pisos.	X	
1.28	Control de funcionamiento de iluminación interior de cabina.	X	
1.29	Control del topo de hule y del amortiguador de aceite del motor. Limpieza del accionamiento.	X	
1.30	Control de funcionamiento silencioso de puertas de cabina, control de sistemas de apertura y cierre, cerraduras, contactos y rodillos de arrastre.	X	
1.31	Control de funcionamiento de botoneras de pisos y cabina.	X	
1.32	Prueba, verificación, ajuste y/o reparación del sistema de para caída; sistema de Emergencia; sistemas de sobrecargas y sistemas de paragolpes.	X	
1.33	Limpieza integral del interior y pintura del techo de cabinas.	X	
1.34	Control de resortes, contratuercas, chavetas y seguros de torsión de las anclas o varillas del sistema de suspensión de cabinas y contrapeso.	X	
1.35	Cambio y/o reposición de aceites de motor y de máquina.	X	
1.36	Control de funcionamiento de zapatas o rodillos guiadores. Control de juego de cabina y desgaste del forro.	X	

ASTLLEV ASCENSORES
SIMON RECALDE
PROPIETARIO
0985-313.066

Lic. GUSTAVO RAMON PALMEROLA Z.
Jefe de Sección Servicios Generales

Asistencia Tecnica de Elevadores / Ascensores - Paraguay

Dirección: 24 de mayo Nº 2721 c/ Avda Gral. Santos
(021) 3388350 / 0985 313-066 / 0971 947-165
atencion@astelev.com.py

1.37	Control de contrapesos. Asegurar que los bloques estén rígidamente asegurados.	X	
1.38	Control de suspensión y funcionamiento de la cadena de compensación.	X	
1.39	Control de la fijación del cable flexible y su desplazamiento libre.	X	
1.40	Control del accionamiento del interruptor de fin de viaje.	X	
1.41	Limpieza y ajuste de anillos de cabina, incluyendo la verificación de las piezas desgatadas y/o dañadas.	X	
1.42	Limpieza, ajuste y lubricación de operadores de puerta de cabina.	X	
1.43	Limpieza, ajuste y lubricación de guías de cabinas y contrapesos, incluyendo la verificación de piezas desgastadas y/o dañadas.	X	
1.44	Verificación y reajuste de conexiones eléctricas en la caja de bornes.	X	
1.45	Control del estado de los cables tractores o cabos, control de autolubricación, lubricación y limpieza.	X	
1.46	Control de funcionamiento del sistema de paracaídas.	X	
1.47	Control de funcionamiento de los amortiguadores para sobrecorrido.	X	

ASTLLEV ASCENSORES
SIMON ALCALDE
PROPIETARIO
0985-313-066

REALIZADO POR

Ing. GUSTAVO [illegible]
Jefe de Sección Servicios Generales

APROBADO POR

PODER JUDICIAL
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ITEMBUCÚ