Asunción, 20 de setiembre del 2022

Señores
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
HOSPITAL DE CLINICAS
Atn.: Arq. Cristina Orué
Directora Dpto. Técnico y Mantenimiento
Tel.: 481 561
Presente

Asunto: Informe Técnico – Orden de compra N° 92597
Ref.: NL – TEC Nº 1269/2022

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, con el propósito de remitir el informe técnico de ascensor hidráulico, CONTRATO N° 112/2022, instalado en el EDIFICIO **HOSPITAL DE CLINICAS.**
Correspondiente a la Orden de Servicio Nº 92597

Nuestro equipo técnico, luego de realizar las verificaciones correspondientes, realizaron las siguientes tareas.

A continuación, la lista de los trabajos realizados:

Servicio de instalación, mantenimiento y reparación de ascensores (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ASCENSORES DE 2 a 7 PARADAS)

Ítem	Código del Catalogo	Descripción del bien	Unidad de medida	Presentación	Cantidad
72	72154010-001	Mano de obra ítem anterior	UNIDAD	EVENTO	01
135	72154010-001	Desmontaje de cabina, restauración de cuadro central y placas de acero, eliminación de ruidos	UNIDAD	EVENTO	01
136	72154010-001	Mano de obra ítem anterior	UNIDAD	EVENTO	01
137	72154010-001	Reparación de soporte guía de	UNIDAD	EVENTO	01

COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L. LTDA.

Arq. René Zamora
Gerente Regional

		cabina, colocación de perfil y riel de guía, refuerzo de fijación por las columnas y vigas			
138	72154010-001	Mano de obra ítem anterior	UNIDAD	EVENTO	01
139	72154010-001	Recambio de puerta de cabina y de piso con lamda, excéntricos, roller, insertos	UNIDAD	EVENTO	01
140	72154010-001	Mano de obra ítem anterior	UNIDAD	EVENTO	01
141	72154010-001	Reparación de cilindro principal, cambio de pistón, retenes, soportes, lubricante, trabajo de tornería	UNIDAD	EVENTO	01
142	72154010-001	Mano de obra ítem anterior	UNIDAD	EVENTO	01
143	72154010-001	Reparación de caja principal hidráulica, vaciamiento de aceite, cambio de lubricante, manguera de alta presión, válvulas de servicio	UNIDAD	EVENTO	01

A modo de optimizar el buen funcionamiento y cumplir con las normas de seguridad.
Para cualquier reclamo o sugerencia favor llamar en horario de oficina al teléfono celular (0982) 572-837 –.
Sin otro particular y quedando a sus gratas órdenes para cualquier aclaración, aprovechamos para saludarles muy atentamente.

CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L. LTDA.

Dpto Tecnico
Cía. Comercial General Industrial S.R.L

Arq. René Zamora
Gerente Regional

Pastor Filártiga c/ Avda. Prócer Agustín Yegros
Tele Fax: (595-21) 612-601-612-605-612-609
Correo: 1385; E-mail: cgiotis@tigo.com.py
Asunción - Paraguay

Ing. Ramón Ruiz Saucedo
Coordinador
Sección Electromedicina y Gases Medicinales
Dpto. Técnico Mantenimiento
Hospital de Clínicas - F.C.M. / U.N.A.

Mgter. Arq. CRISTINA CRUZ, Jefa
Dpto. Técnico y Mantenimiento
F.C.M. - U.N.A.

Facultad de Ciencias Medicas
Hospital de Clínicas

Avda. San Jose; Edif. Residencial Fuji,
piso 1, Of. 101; Tele Fax: (595-61) 503576
E-mail: cgiotis_cde@otis.com.py
Ciudad del Este - Paraguay