De Javier Recalde Encina
Desarrollo y Mantenimiento de Software
Reparación y Mantenimiento de Compresores de Aire
Montajes Eléctricos y Electromecánicos
Montajes de Cañerías Medicinales e Industriales
INGENIERIA
Habana 185 c Lima – Tel: 0981 296090 / 021 3268766
e-mail: administracion@jringenieria.com.py M. R. Alonso, Paraguay.

INFORME DE ASISTENCIA TECNICA N° 0515

DATOS DELCLIENTE:

Nombre: Facultad de Ciencias Médicas
Dirección: Avda. Mcal Lopez y Coronel Cazal.

Fecha: 19/10/2022

DATOS DEL EQUIPO:

Tipo de Maquinas: Reparación y Mantenimiento de Equipos de Gases Medicinales del Hospital de Clínica.

DESCRIPCION DEL SERVICIO.

Asistencia técnica para Reparación y Mantenimiento de Equipos de Gases Medicinales del Hospital de Clínica según se detalla a continuación:

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	M.P. de Bomba de vacio medico de 3hp PASCAL.	Unidad	7
2	M.P. de Bomba de vacio medico de 3hp ALFA LAVAL.	Unidad	
3	M.P. de Bomba de vacio medico de 3hp OHMEL.	Unidad	
4	M.P. de Bomba de vacio medico de 5.5hp TAUSEN.	Unidad	
5	M.P. de Bomba de vacio medico de 10hp PASCAL.	Unidad	1
6	M.P. de Bomba vacio medico de 15hp OHIO - Squire-COGWELL.	Unidad	1
7	M.P. de Tanque reservorio de vacio medico de 500 Lts TAUSEN.	Unidad	10
8	M.P. de Tanque reservorio de aire medico de 500 Lts TAUSEN.	Unidad	
9	M.P. de Compresor de aire medico de 4 hp TAUSEN.	Unidad	
10	M.P. de Compresor de aire medico de 5.5hp TAUSEN.	Unidad	1
11	M.P. de Compresor de aire medico de 15hp TAUSEN.	Unidad	3
12	M.P. de Compresor de aire medico de 15hp OHIO.	Unidad	
13	M.P. de motor eléctrico de 15HP.	Unidad	4
14	M.P. de Cañería de vacio medico de 2pulg.	M.L	60
15	M.P. de Cañería de vacio medico de 1pulg.	M.L	60

Todos los servicios fueron realizados según especificaciones técnicas ID 416.897. Acorde a la orden de compra N°0092876.-

JR INGENIERIA

Ing. Javier Recalde
J.R. Ingeniería
RUC: 3.723.322 - 0

Ing. Ramón Ruiz Saucedo
Coordinador
Sección Electromecánica y Gases Medicinales
Dpto. Técnico y Mantenimiento
Hospital de Clínicas - F.C.M. / U.N.A.

Mgtr. Ana Cristina ORUÉ, Jefa
Dpto. Mantenimiento
U.N.A.

P/Facultad de Ciencias Médicas.
Hospital de Clínicas

INGENIERIA
Habana 199 c/ Lima - M.R.Alonso
Tel: 0981 296090/ 021 3268766
e-mail: administración@jringenieria.com.py