SERVICIO TÉCNICO J.C.
N. Javier Caballero P.
Técnico en Electromecánica
Instalación - Reparación - Mantenimiento
Acondic. de Aire (Individuales - Split - Centrales y Automóviles)
Congeladoras - Heladeras (Familiar y Comercial)
Cámaras Frigoríficas - Fabricadoras de hielo
Lavarropas Automáticas - Secarropas
Anexo: Rebobinado - Soldaduras - Electricidad
De La Conquista N° 1725 c/ Ruiz de Guzmán
Telefax: 900 155 - 0981 531 685
Lambaré - Paraguay

RUC 1976058-2

Informe Tecnico
N° 002
Contrato N° 3/2021

Fecha de Emisión:

Razón Social: **Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados** RUC: 80013205-0

Ref: Contrato N° 3/2021 "Servicios de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire"-AD Referendum- Plurianual - ID Nº 388.444

Dependencia:
Direccion de Recursos Humanos- PB

Marca: **Gotze**
Tipo: **Spit 36.000 BTU** Split
Código: **13.05.11.59**

Item	Cantidad	Descripción
172	1	Mantenimiento General y Limpieza del Equipo - Split de 36.000 BTU
179	1	Provision y carga de gas refrigerante - Split de 36.000 BTU
191	2	Provision y cambio de capacitor de marcha de turbina, evaporador y/o ventilador de condensador - Split de 36.000 BTU
217	1,5	Cambio de aislaciones externas de cañerias de cobre para Split por metro lineal - Split 36.000 btu

Obs: Se recomienda que todos los trabajos a ser realizados son imprescindibles a modo de garantizar el buen funcionamiento del Aire Acondicionados y también a qué nuestro trabajo pueda cumplir con su garantía solicitada en el PBC. Estas reparaciones son necesarias para mantener la capacidad del equipo, y además que se mantengan operativos. Lo cual no constituye que se incrementa la vida útil de esta, o recupere su eficacia original.

Técnico: P/A
Aclaración: Neri Javier Caballero Páez

Conformidad del Cliente:
Aclaración: DARÍO ROLÓN
Jefe de Servicios Generales
Fecha: 15/03/2021