Nº 0008528

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 16-03-2021 Solicitante: Secretaría Privada

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1) 24.000	Split	220	10	20°C	10°C	250 Lb	65 Lb

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Mantenimiento: Limpieza de filtro de aire, serpentinas, turbinas, bandejas de drenajes, Lubricación de motores ventiladores, revisión de perdida de refrigerante, medición de carga de motor ventilador y del compresor, revisión del estado físico y del fundamento de contactores, relés, temporizadores, presostatos de alta y baja

Conforme Cliente

Firma

Nombre Zaida

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
REPUBLICA DEL PARAGUAY
SECRETARIA PRIVADA

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.

Nº 0008668

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 16-03-2021 Solicitante: Informatica-Archivo

Cliente: Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
18.000	split	220v.	4,2A	20c°	10c°	270	75

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento preventivo correctivo, Limpieza de filtros de aire serpentinas de unidad condensadora y evaporadora, turbinas, bandejas de drenaje lubricación de los motores ventiladores, Revisión de perdida de refrigerante, medición y carga de gas revisión del estado físico del motor ventilador y compresor, relés, contactores temporizadores presostatos alto y baja etc

* Carga de gas refrigerante
* Provisión y cambio de aleta del condensador

Conforme Cliente

Firma

Nombre Maria Domingez

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL
UNIDAD DE ARCHIVO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PARAGUAY

Nº 0008669

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 16-03-2021 Solicitante: Informatica-Archivo

Cliente: Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
18.000	split	220v.	4,2A	21°	11°	270	75

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento preventivo correctivo, Desarme Limpieza de filtros serpentinas de la unidad condensadores, evaporadora, turbina bandeja de drenajes, Lubricacación de los motores ventiladores, revisión de perdida de refrigerantes, medición de la carga del motor ventilador y del motor compresor revisión del estado físico y funcionamiento de contactores relés temporizadores, presostatos de alta y baja Etc

* Desmontaje y montaje para adaptación de rulemanes al motor ventilador del condensador
* Rebobinado de motor ventilador del condensador
* Carga de gas R22

Conforme Cliente

Firma

Nombre Maria T

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PARAGUAY

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

Nº 0008670

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 16-03-2021 Solicitante: Informatica - Archivo

Cliente: Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
18.000	split	220v	4,21	20 C°	10 C°	270	75 (6)

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento preventivo correctivo, Desarme Limpieza de filtros de aire, serpentinas de unidad condensadora y evaporadores, bandejas de drenaje, turbinas, lubricación de los motores ventiladores, Revisión de perdida de refrigerantes, medición de la carga de motor ventilador y compresor, revisión del estado físico y del funcionamiento de contactores relos temporizadores de alta y baja
x Provisión y colocación de 6 metros de cañería de cobre
x Carga de gas R22

Conforme

Firma

Nombre Maria Dominguez

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PARAGUAY

Nº 0008692

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 16-03-2021 Solicitante: D. de Organismo Economico Multilaterales

Cliente: M. R. E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
62000	central	380v	9,2A	20	10°C	270	75

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento, correctivo
✓ Rebobinado de motor ventilador del condesador 220 volts
✓ Adaptación de rulemanes al motor ventilador del condesador debe incluir trabajo de tornería
✓ Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador
✓ Provisión y cambio de terminales del compresor
✓ Provisión y cambio de contactor trifasico bobina 24 volts

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCIÓN DE ORGANISMOS ECONÓMICOS MULTILATERALES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Conforme Cliente

Firma

Nombre Paula Correa

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré