29 de setiembre c/Sgto Godoy
Capiata - Paraguay
Telf: +595983411501
jcb.servicios.ingeneria@gmail.com

INFORME TECNICO

Asunción, 20 de agosto del 2025

Contrato 106/2025 – "*MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS GENERADORES DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS SAN LORENZO - SAJONIA*", ID 466750.

Lote 5 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR Nº 5 –Sector Sajonia – 219 KVA - Asunción

Lugar de Prestación de Servicio: Universidad Nacional de Asunción Facultad de Ciencias Medicas- HOSPITAL DE CLINICAS. SAJONIA

REPORTE TECNICO:

Conforme a lo estipulado en el Contrato 106/2025, se efectuaron en forma los trabajos detallados dentro de los ítem detallados en la presente **Orden de Servicio N°0101670**

Se detalla a continuación de los rubros ejecutados conforme al contrato:

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos
6	80111613-9999	Mano de obra por cambio de los filtros.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD
7	72102201-006	Provisión de correa y mangueras de combustible y agua.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD
8	80111613-9999	Mano de obra por cambio de correa y mangueras	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD
9	72102201-006	Provisión de aceite	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD
10	72102201-006	Provisión de Refrigerante para radiador.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD

Finalizando todos los rubros conforme a la presento Orden de servicio, establecido en el contrato 106/2025. ID N°466.750

Carlos A. Arce
Jefe de Sección
Dpto. Téc. y Mantenimiento
HC - FCM - UNA

Juan R. Barrios
Coordinador - Mantenimiento
Sede Sajonia

Pamela Alarcón

Pamela Alarcón

(0983) 411501

jcb.servicios.ingenieria@gmail.com

JCB INGENIERIA ARQUITECTURA Y SERVICIOS