DomoPy
Domótica Inmótica

FECHA: 23 / 08 / 23.
NRO. 0000949

ORDEN DE TRABAJO

CLIENTE: Corte Suprema de la Justicia Caacupe
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: **CORREO:**

SOLICITUD

- [ ] ASISTENCIA TÉCNICA
- [x] MANTENIMIENTO
- [ ] OBRA EN CURSO
- [ ] OTROS
- [ ] DOMOTICA
- [ ] INMOTICA
- [ ] REVISIÓN DE APP/SISTEMA

TRABAJO REALIZADO

1.5 Se realizo el control y limpieza de detector de humos y calor direccional.

1.6 Se realizo el Control y limpieza de detector termovelocimetro direccional

1.7 Se realizo la verificación y Control de acondicionador manual de alarma. incendio direccional.

1.8 Control y verificación de alarma. audiovisual para incendio.

2.1 Control y mantenimiento de Central de alarma de 148 zonas; con modem incorporado que permite conexión a estación Central

MATERIALES UTILIZADOS

HORARIO DE REALIZACIÓN

DIA	HORARIO	FUNCIONARIO
		Adrian Chamorro
		Antonio Falchi

NOMBRE Y CI CLIENTE	ACEPTADO CONFORME	SOPORTE TÉCNICO	SUPERVISOR
	Arq. Virginia Duarte de Ortiz REG. PROF. MOPC N° 2.156	DOMOPY S.A. RUC: 80070698-6	

2 Tal. 50 x 2 - Del 000901 al 001000 - XI - 2022 - PISTILLI PRODUCCIONES - TEL: (021) 293-146