CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA

SERVICIOS GENERALES

Compromiso con la gente

MEMORANDUM N° 14 /2020

A: **Lic. NELSON DAVALOS,**
Administración de Contratos

DE: **Lic. JANIZ L CENTURION A, Encargada**
Secc. Servicios Generales

REF: Informe

FECHA: 28/05/2020

Lic. Janiz L. Centurión A.
Enc. Interina - Servicios Generales
Circunscripción Judicial Caazapá

PODER JUDICIAL CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CAAZAPÁ SERVICIOS GENERALES

Por el presente, tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de presentar el informe correspondiente de los servicios realizados por la firma **LA ALPACA S.R.L.**, según contrato firmado con la Circunscripción Judicial de Caazapá, para los **""SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA,"**

Por lo cual se manifiesta la conformidad con el servicio realizado detallado a continuación:

DESCRIPCION	OBS
• SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA, COMUNICACIÓN ORAL Y SISTEMA DEL CIRCUITO CERRADO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA.	• MAYO / 2020

Se adjunta documentos presentados por la empresa.

Sin otro particular, aprovecha para saludarle atentamente.

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CAAZAPÁ
ADMIN. DE CONTRATOS
RECIBÍ CONFORME
Fecha: 28/05/2020 Hs:.....
.....
Firma
Econ. Tania Davalos Larroza
Asistente Administrativo
Circunscripción Judicial Caazapá

LA ALPACA

CONTRATO N°
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ESPECIALES
PLANILLA DE MANTENIMIENTO PERIODICO

FECHA: 20/Mayo/2020

1 - SISTEMA DE DETECCION ELECTRONICA Y ALARMAS CONTRA INTRUSOS

PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPÁ

N°	EQUIPOS / DISPOSITIVOS	CANT.	UBICACIÓN	ESTADO		INTERVENCION	DESCRIPCION DE LA FALLA	OBSERVACIONES
				B= Bueno	M= Malo			
1.1	Panel Central de Control. CADDX, NX-8, NETWORK.	1	Sala Control	—		no se observan problemas.		
1.2	Batería de gel 7,5 AH. YUASA, NP-712V.	1	Sala Control	—				
1.3	Teclado alfanumérico de control LED. CADDX, NX.-148.	1	Sala Control	—		Todos sus leds en buen estado.		
1.4	Sirena de 30 W. Con caja protectora. REVERE.	3		—		Prueba de sonido.		
1.5	**Contactos magnéticos (puertas y ventanas):**	185						
	Nivel Planta Baja			—		Control de detección.		
	Nivel 1° y 2° Piso			—				
	Nivel 3° y 4° Piso			—				
	Nivel 5° y 6° Piso			—				
	Nivel 7° Piso y Azotea			—				
1.6	**Detectores duales (infrarojo + microondas):**	141						
	Nivel Planta Baja			—		Control de funcionamiento.		
	Nivel 1° y 2° Piso			—				
	Nivel 3° y 4° Piso			—				
	Nivel 5° y 6° Piso			—				
	Nivel 7° Piso y Azotea			—				
1.7	Panel Central alarmas con pulsadores de pánico - ADEMCO	1	Sala Control			Funcionamiento: Ok		
1.8	Pulsadores de pánico	32		—		Pruebas.		
1.9	**Cerradura electrica de seguridad.**	18		—		Ajuste		
1.10	**Cerradura electromagnética**	10	Celdas	—		Control de sierre.		
1.11	Brazos hidraulicos	26		—		Ajuste		

Lic. Ariz L. Centurión Enc. Interina - Servicios Generales Circunscripción Judicial de Caazapá Firma Encargado del Edificio	Ejecutado por Representante Legal **Empresa Contratista:** LA ALPACA SRL Ricardo Alegre	Supervisión **PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA**

PODER JUDICIAL — CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CAAZAPÁ — SERVICIOS GENERALES

LA ALPACA SRL — REPRESENTACIONES, SISTEMAS Y SERVICIOS — G. T. de Francia N° 2029 — Asunción — RICARDO ALEGRE

LA ALPACA

CONTRATO N°
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ESPECIALES
PLANILLA DE MANTENIMIENTO PERIODICO

FECHA: 20/MAYO/2020

2 - DETECCION ELECTRONICA Y ALARMA CONTRA INCENDIOS

PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPÁ

N°	EQUIPOS / DISPOSITIVOS	CANT.	UBICACIÓN	ESTADO		INTERVENCION	DESCRIPCION DE LA FALLA	OBSERVACIONES
				B= Bueno	M= Malo			
2.1	Panel Central de Control. EDWARDS	1	Sala Control		(*)	La CPU, ó placa principal del sistema está		
2.2	Teclado alfanumérico de control con pantalla, EDWARDS	1	Sala Control			dañada.		
2.3	Detector de humo con sensor de temperatura. FIRE LITE	389				NO responden las teclas de silencio alarmas,		
	Detectores en Planta Baja					silencio panel.		
	Detectores en 1° Y 2° Piso					El Panel NO hace sonar las alarmas audio-visuales.		
	Detectores en 3° Y 4° Piso							
	Detectores en 5° Y 6° Piso					La Placa Principal (CPU) debe ser cambiada.		
	Detectores en Azotea y 7° Piso					Marca " CPU Fail" en el display.		
2.4	Detector termovelocimétrico. EDWARDS	39						
2.5	Alarmas audio visuales EDWARDS	22				Se presentará un presupuesto		correctivo.
2.6	Pulsador manual. EDWARDS	22						
2.7	Carteles de señalización de salida. ATOMLUX	89						
2.8	Equipos de iluminación de emergencia. VCP	179						
2.9	Baterías de respaldo,	2						

Firma Encargado del Edificio	Ejecutado por Representante Legal **Empresa Contratista :**	Supervisión **PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA**

Lic. [illegible]
Enc. Interina [illegible] Generales
Circunscripción Judicial de Caazapá

PODER JUDICIAL
SERVICIOS GENERALES
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CAAZAPÁ

Ricardo Alegre

LA ALPACA S.R.L.
REPRESENTACIONES - SISTEMAS Y SERVICIOS
G. de Francia N° 2029
Asunción - Para...

OSCAR ALEGRE

LA ALPACA

CONTRATO N°
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ESPECIALES
PLANILLA DE MANTENIMIENTO PERIODICO

FECHA: 20/MAYO/2020

3 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION

PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPÁ

N°	EQUIPOS / DISPOSITIVOS	CANT.	UBICACIÓN	ESTADO		INTERVENCION	DESCRIPCION DE LA FALLA	OBSERVACIONES
				B= Bueno	M= Malo			
3.1	Monitor de 22"	6	Sala Control	✓		Imágenes nítidas.		
3.2	Grabador digital de 16 canales, DAHUA	1	Sala Control		(x)	Resolución de problemas en disco duro. Se cambio una fuente.		
	Grabador digital de 16 canales, DAHUA	1	Sala Control			Grabación no confirma - Solucionado		
	Grabador digital de 16 canales, DAHUA	1	Sala Control	✓		Sin inconvenientes		
	Grabador digital de 16 canales, DAHUA	1	Sala Control	✓		"	"	
	Grabador digital de 16 canales, DAHUA	1	Sala Control	✓		Sin	"	
	Grabador digital de 16 canales, DAHUA	1	Sala Control			Se cambio 1 fuente de 12 VDC.	1 disco duro no funciona.	
3.3	Cámaras fijas	85						
	Camaras color en Planta Baja					Todas las cámaras en buen funcionamiento, excepto Cámara en Azotea (Problema de cámara).		
	Cámaras color Nivel 1° y 2° Piso					Ajuste de brazo en todas las DVR's.		
	Cámaras color Nivel 3° y 4° Piso							
	Cámaras colo Nivel 5° y 6° Piso					En el 5to Piso - se cambió 1 fuente para cámaras.		
	Cámaras color Nivel 7° Piso y Azotea							
3.4	Controlador de cámaras moviles.	1	Sala Control			Prueba de movimientos PTZ.		
3.5	Cámara móvil.	1				Se mueve correctamente		
3.6	Cám,aas en ascensoes	3	Ascensores			Ajustes menores.		
3.7	U.P.S de respaldo - 10 Kva y 1 KVA	7	Sala Control			Buen estado.		
3.8	Protector externo de cámaras moviles .	1	Patio			Limpieza		
3.9	Gabinetes de cámaras exteriores	14	Fachadas					

Mónica Ortiz Jara Firma Encargado del Edificio	Ejecutado por Representante Legal **Empresa Contratista**	Supervisión **PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA**

Mónica Ortiz Jara - Servicios Generales
Circunscripción Judicial de Caazapá

PODER JUDICIAL - SERVICIOS GENERALES - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CAAZAPÁ

Ricardo Alegre

LA ALPACA SRL
REPRESENTACIONES - SISTEMAS Y SERVICIOS
G. de Fran... Asunción - Paraguay

OSCAR ALEGRE

LA ALPACA

CONTRATO N°
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ESPECIALES
PLANILLA DE MANTENIMIENTO

FECHA: 20/MAYO/2020

4- SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPÁ

N°	EQUIPOS / DISPOSITIVOS	CANT.	UBICACIÓN	ESTADO		INTERVENCION	DESCRIPCION DE LA FALLA	OBSERVACIONES
				B= Bueno	M= Malo			
4.1	Módulos de control de acceso. RBH	1	Sala Control	/		Con ayuda del Departamento de Informática se desbloqua la PC de Gestión, dejándola sin contraseñas.		
	Módulos de control de acceso. RBH	1	Sala Control	/				
	Módulos de control de acceso. RBH	1	Sala Control	/				
	Módulos de control de acceso. RBH	1	Sala Control					
4.2	Software de gestión. INTEGRA 32	1	Sala Control	/		Se ingresa al programa INTEGRA y se programan las tarjetas de ISABELINO PORTILLO y OSVALDO ORTIZ.		
4.3	PC de gestión. (CPU, Monitor, teclado, mouse).	1	Sala Control	/				
4.4	Cerraduras eléctricas.-	5						
4.5	Cerraduras electromagnéticas	7		/				
4.6	Brazos hidráulicos	7		/		Todos los módulos en línea.		
4.7	Baterías de respaldo. YUASA, YA-NP712V.	3		/		Todos los lectores en buenas condiciones.		
4.8	Lectoras de proximidad.AWID.	1	Acceso Jueces	/		Todas las cerraduras se liberan con las tarjetas.		
	Lectoras de proximidad.AWID.	1	Sala Control	/				
	Lectoras de proximidad.AWID.	1	Acc Funcionar.	/		Se ajustan brazos hidráulicos.		
	Lectoras de proximidad.AWID.	1	Estacionam. 1	/				
	Lectoras de proximidad.AWID.	1	Estacionam. 2	/		Control de UPS.		
	Lectoras de proximidad.AWID.	1	7º Piso	/				
	Lectoras de proximidad.AWID.	1	7º Piso	/				
4.9	Tarjetas de proximidad. HUGHES. HID.PROXCARDII	200		/				

Lic. Jaime E. Gonzalez Martinez Encargado Oficina - Servicios Generales Firma Encargado del Edificio	Ejecutado por Representante Legal **Empresa Contratista:**	Supervisión **PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA**

Oscar Alegre
LA ALPACA SRL
REPRESENTACIONES - SISTEMAS Y SERVICIOS
G. de Francia N° 2029
Asunción - Paraguay

REPUBLICA DEL PARAGUAY
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CAAZAPÁ
SERVICIOS GENERALES

CONTRATO N°
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ESPECIALES
PLANILLA DE MANTENIMIENTO PERIODICO

FECHA: 20/MAYO/2020

5 - SISTEMA DE AUDIO SALAS DE JUICIOS ORALES

PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPÁ

N°	EQUIPOS / DISPOSITIVOS	CANT.	UBICACIÓN	ESTADO		INTERVENCION	DESCRIPCION DE LA FALLA	OBSERVACIONES
				B= Bueno	M= Malo			
	SALA DE JUCIOS ORALES Nº 1 - PLANTA BAJA							
5.1	Amplificador de audio.- CSI-SPECO	1	S J O PB	✓		Se hicieron pruebas generales de audio.		
5.2	Parlantes para interiores adosados.	6	S J O PB	✓		El sistema funciona bien.		
5.3	Micrófono inalámbrico.	1	S J O PB	✓		Se probaron todos los micrófonos.		
5.4	Base para micrófono inalámbrico.	1	S J O PB	✓				
5.5	Micrófono alámbrico. CSI-SPECO	6	S J O PB	✓		Se ajustaron todos los tonos.		
5.6	Mezclador de audio	1	S J O PB	✓		Los parlantes con sonido correcto.		
5.8	Pedestal para micrófono	1	S J O PB	✓				
	SALA DE JUCIOS ORALES Nº 2- 1º PISO							
5.1	Amplificador de audio.- CSI-SPECO	1	S J O 1º PISO	✓		control de tensión eléctrico.		
5.2	Parlantes para interiores adosados.	6	S J O 1º PISO	✓		Sonido parejo.		
5.3	Micrófono inalámbrico.	1	S J O 1º PISO	✓		Prueba de operación.		
5.4	Base para micrófono inalámbrico.	1	S J O 1º PISO	✓				
5.5	Micrófono alámbrico. CSI-SPECO	6	S J O 1º PISO	✓		Control de botones.		
5.6	Mezclador de audio	1	S J O 1º PISO	✓		control de canales.		
5.8	Pedestal para micrófono	1	S J O 1º PISO	✓				

Lic. [illegible]
Enc. Interina - Servicios Generales
Circunscripción Judicial Caazapá

Firma Encargado del Edificio

Ejecutado por Representante Legal
Empresa Contratista :
Ricardo Alegre
LA ALPACA SRL
REPRESENTACIONES - SISTEMAS Y SERVICIOS
G. de Francia N° [illegible]
Asunción - Paraguay
CESAR ALEGRE

Supervisión
PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CAAZAPÁ
SERVICIOS GENERALES

LA ALPACA

CONTRATO N°
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ESPECIALES
PLANILLA DE MANTENIMIENTO PERIODICO

FECHA: 20/MAYO/2010

6 - SISTEMA DE COMUNICACIÓN ORAL INTERNA Y EXTERNA

PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPÁ

N°	EQUIPOS / DISPOSITIVOS	CANT.	UBICACIÓN	ESTADO		INTERVENCION	DESCRIPCION DE LA FALLA	OBSERVACIONES
				B= Bueno	M= Malo			
6.1	Amplificador de audio. SPECO 260 W	1	Sala Control	/	/	Control de canales.		
	Amplificador de audio. SPECO 260 W	1	Sala Control	/	/	Ajuste de volumen.		
	Amplificador de audio. SPECO 260 W	1	Sala Control	/	/	Alimentación eléctrica.		
	Amplificador de audio. SPECO 260 W	1	Sala Control	/	/	Funcionan bien.		
6.2	Sintonizador de radio AM/FM	1	Sala Control	/	/	Prueba de reproducción		
6.3	Mezclador.	1	Sala Control	/	/	Ajuste de teclas y botones.		
6.4	Reproductor de discos compactos	1	Sala Control	/		Reproducción correcta.		
6.5	Parlantes para interiores REVERE	152		/				
	Parlantes para interiores Planta Baja			/		Control del sonido.		
	Parlantes para interiores 1º y 2º Piso			/		sonido bueno en todos los pisos.		
	Parlantes para interiores 3º y 4º Piso			/				
	Parlantes para interiores 5º y 6º Piso			/				
	Parlantes para interiores 7º Piso y Azotea			/				
6.6	Parlantes para interiores adosados.	6		/				
6.7	Potenciómetros.	20	Varios	/		Prueba de funcionamiento		
6.8	Micrófono para mensajes	1	Sala Control	/		" de operación.		
6.9	Intercomunicadores.	1		/		Buen estado.		

Firma Encargado del Edificio	Ejecutado por Representante Legal Empresa Contratista:	Supervisión PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA
Lic. Maria D. Velázquez Enc. Interina Servicios Generales Circunscripción Judicial de Caazapá	Ricardo Alegre / Oscar Alegre	

LA ALPACA S.R.L. REPRESENTACIONES - SISTEMAS Y SERVICIOS G. Mariscal López N° 2029 Asunción - Paraguay

PODER JUDICIAL REPUBLICA DEL PARAGUAY CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CAAZAPÁ SERVICIOS GENERALES

LA ALPACA

CONTRATO N°
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ESPECIALES
PLANILLA DE MANTENIMIENTO PERIODICO

FECHA: 20/Mayo/2020

7 - CAMARA GESELL

PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPÁ

N°	EQUIPOS / DISPOSITIVOS	CANT.	UBICACIÓN	ESTADO		INTERVENCION	DESCRIPCION DE LA FALLA	OBSERVACIONES
	SISTEMA DE VIDEO			B= Bueno	M= Malo			
7.1	Monitor color de 19 ".	1	Cámara Gesell	/		Funciona optimamente.		
7.2	Grabador digital de 4 canales,	1	Cámara Gesell	/		Graba en forma automatico.		
7.3	Cámaras colorfija	1	Cámara Gesell	/				
	Cámaras colorfija	1	Cámara Gesell	/				
	Cámaras colorfija	1	Cámara Gesell	/		Imagenes buenas.		
	Cámaras color Móvil	1	Cámara Gesell	/				
7.4	Controlador de cámaras moviles.	1	Cámara Gesell	/		Funciona bien.		
7.5	U.P.S de respaldo	1	Cámara Gesell	/		Respaldo Correcto.		
7.6	Grabador externo	1	Cámara Gesell	/		Grabs audio y video		
	SISTEMA DE AUDIO							
7.7	**Amplificador de audio.**	**1**	Cámara Gesell	/		Control de alimentación Eléctrica		
7.8	**Mezclador de audio**	**1**	Cámara Gesell	/		Control de sus canales.		
7.9	**Micrófono de ambiente**	**1**	Cámara Gesell	/				
	Micrófono de ambiente	**1**	Cámara Gesell	/		Recepción buena de señales.		
7.10	**Parlantes para interiores**	**1**	Cámara Gesell	/				
	Parlantes para interiores	**1**	Cámara Gesell	/		Sonido bueno.		
7.11	**Micrófono inalámbrico**	**1**	Cámara Gesell	/		Probado.		
7.12	**Auricular - SHURE**	**1**	Cámara Gesell	/		"		

Lic. Daniel [illegible] Encargado - Servicios Generales Firma/Encargado del Edificio Circunscripción Judicial Caazapá	Ejecutado por Representante Legal **Empresa Contratista:**	Supervisión **PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA**

LA ALPACA SRL
REPRESENTACIONES - SISTEMAS Y SERVICIOS
G. de Francia [illegible]
Asunción - Paraguay

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CAAZAPÁ
SERVICIOS GENERALES