FYA
Servicios de Ingeniería
OBRA CIVIL
ELECTROMECÁNICA
ELECTRICIDAD
Telefax: 021-509944/ 021-3277031
Salto del Guaira c/ Elsa Escalante - Fdo. de la Mora fyaconstrucciones@gmail.com

INFORME TECNICO DE SERVICIO

Aire Acondicionado

Fecha: 21 / 06 / 2019
Datos del Cliente (Solicitante): JEM – Coordinación Administrativa– 5to piso
Marca/Tipo: Chunlan / Split Capacidad: 12.000 BTU
Nº Patrimonial: 13.05.19.14

DESCRIPCION DEL SERVICIO O RESPUESTOS UTILIZADOS

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
A. A. SPLIT DE 12.000 BTU			
1	Mantenimiento General y Limpieza del equipo - Split de 12.000 BTU	Unidad	1
4	Cambio de capacitor- Split de 12.000 BTU	Unidad	1
8	Provisión y carga de gas refrigerante- Split de 12.000 BTU	Unidad	1
12	Cambio de cableado completo- Split de 12.000 BTU	Unidad	1
18	Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno- Split de 12.000 BTU	Unidad	1
42	Provisión y cambio de llave TM- Split de 12.000 BTU	Unidad	1
46	Cambio de aislaciones externas de cañerías de cobre para Split por metro lineal- Split de 12.000 BTU	Unidad	11
47	Cañería de drenaje por metro lineal- Split de 12.000 BTU	Unidad	4
52	Revisión y reparación del circuito eléctrico y electrónico - Split de 12.000 BTU	Unidad	1

Jorge Segovia
FYA Servicios de Ingeniería

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

FYA
Servicios de Ingeniería
Cel.: (0982) 989 727